ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

AMM
www.amm.org.gt

PROGRAMA DE REDESPACHO
DOMINGO DE RESURRECCION 31 DE MARZO DE 2002
SIDEGUA BLOQUE 1 Y BLOQUE 2 INDISPONIBLES

MARINALA : EVITAR VERTIMIENTO
QUIXAL: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.
SAN JOSE, L UNION, MAGDALENA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		HIDRO											CT ESCUINTLA			GEO		LAGUNA				LAS PALMAS																					GEN	DEM	DEM	%	TOTAL	Asignación de la reserva operativa (MW)		
		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	CAL	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	SNI	INT	SNI	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA MW			
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	8	44	30	35	24	5	24	10	17	27	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	18	18	42.4	1512.8							
POT. DISP.		230	60	60	14	0	2	4	10	7.6	5	2.2	0	16	24	9	0	12	10	17	0	15.4	15.4	15.4	15.4	5	24	35	25	20	26	20	16.5	13	20	128.9	114	106.2	80	14.4	18	42.4	1252.8							
ENERGIA		2714	444	282	41	72	36	29	104	182	36	53	0	0	0	216	0	0	0	0	0	358	358	358	358	118	0	0	535	405	350	0	0	0	0	2420	622	2496	0	0	0	711	13295	1132	12163					
DE	A																																															CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	77.1	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	74.3	R	IN	IN	20.6	427.0	29.0	398.0	0.04	17.1	17.1	0.0	0.0
01:01	02:00	76.0	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	49.3	R	IN	IN	20.6	400.9	29.0	371.9	0.04	16.0	16.0	0.0	0.0
02:01	03:00	75.7	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	40.2	R	IN	IN	20.6	391.5	29.0	362.5	0.04	15.7	15.7	0.0	0.0
03:01	04:00	76.4	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	58.6	R	IN	IN	20.6	410.6	29.0	381.6	0.04	16.4	16.4	0.0	0.0
04:01	05:00	77.0	15.0	LL	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	72.0	R	IN	IN	20.6	424.6	29.0	395.6	0.04	17.0	17.0	0.0	0.0
05:01	06:00	80.7	15.0	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	88.2	R	IN	IN	20.6	444.5	29.0	415.5	0.04	17.8	17.8	0.0	0.0
06:01	07:00	80.8	15.0	M	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	103.0	R	IN	IN	30.9	471.8	29.0	442.8	0.03	14.2	14.2	0.0	0.0
07:01	08:00	92.3	15.0	M	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	5.7	120.0	R	IN	IN	30.9	508.0	29.0	479.0	0.03	15.2	8.2	7.0	0.0
08:01	09:00	117.3	15.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	59.0	120.4	R	IN	IN	30.9	586.7	63.0	523.7	0.03	17.6	10.6	7.0	0.0
09:01	10:00	120.6	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	69.0	120.4	R	IN	IN	30.9	596.0	63.0	533.0	0.03	17.9	10.9	7.0	0.0
10:01	11:00	129.6	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	69.0	120.4	R	IN	IN	30.9	606.0	63.0	543.0	0.03	18.2	11.2	7.0	0.0
11:01	12:00	111.6	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	5.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	59.0	120.4	R	IN	IN	30.9	578.0	63.0	515.0	0.03	17.3	10.3	7.0	0.0
12:01	13:00	115.0	LL	10.0	LL	3.0	1.4	2.0	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	49.0	120.4	R	IN	IN	30.9	568.4	63.0	505.4	0.03	17.1	10.1	7.0	0.0
13:01	14:00	101.6	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	2.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	14.0	120.4	R	IN	IN	30.9	540.0	63.0	477.0	0.03	16.2	9.2	7.0	0.0
14:01	15:00	103.3	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	14.0	120.4	R	IN	IN	30.9	542.7	63.0	479.7	0.03	16.3	9.3	7.0	0.0
15:01	16:00	98.3	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	14.0	120.4	R	IN	IN	30.9	537.7	63.0	474.7	0.03	16.1	9.1	7.0	0.0
16:01	17:00	84.8	22.0	10.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	14.0	120.4	R	IN	IN	30.9	524.2	63.0	461.2	0.03	15.7	8.7	7.0	0.0
17:01	18:00	99.3	22.0	30.0	LL	3.0	1.4	LL	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	39.0	120.4	R	IN	IN	30.9	583.7	63.0	520.7	0.03	17.5	10.5	7.0	0.0
18:01	18:15	73.4	35.0	30.0	6.8	3.0	1.9	LL	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	49.0	120.4	R	IN	IN	41.2	638.4	48.0	590.4	0.02	12.8	9.8	3.0	0.0
18:16	18:30	88.4	55.2	45.0	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	49.0	120.4	R	IN	IN	41.2	699.3	48.0	651.3	0.02	14.0	8.0	3.0	3.0
18:31	18:45	183.6	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	79.0	120.4	R	IN	IN	41.2	834.7	48.0	786.7	0.02	16.7	10.7	3.0	3.0
18:46	19:00	237.6	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	110.6	120.4	R	IN	IN	41.2	920.3	48.0	872.3	0.02	18.4	12.4	3.0	3.0
19:01	19:15	232.8	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	110.6	120.4	R	IN	IN	41.2	915.5	48.0	867.5	0.02	18.3	12.3	3.0	3.0
19:16	19:30	231.9	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	104.0	120.4	R	IN	IN	41.2	908.0	48.0	860.0	0.02	18.2	12.2	3.0	3.0
19:31	19:45	237.9	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	94.0	120.4	R	IN	IN	41.2	904.0	48.0	856.0	0.02	18.1	12.1	3.0	3.0
19:46	20:00	231.9	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	74.0	120.4	R	IN	IN	41.2	878.0	48.0	830.0	0.02	17.6	11.6	3.0	3.0
20:01	20:15	237.2	55.2	55.2	13.6	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	54.0	120.4	R	IN	IN	41.2	863.3	48.0	815.3	0.02	17.3	11.3	3.0	3.0
20:16	20:30	237.5	55.2	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	45.3	120.4	R	IN	IN	41.2	848.1	48.0	800.1	0.02	17.0	11.0	3.0	3.0
20:31	20:45	235.6	55.2	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	24.0	120.4	R	IN	IN	41.2	824.9	48.0	776.9	0.02	16.5	10.5	3.0	3.0
20:46	21:00	237.4	27.0	55.2	6.8	3.0	1.9	3.9	10.0	7.6	4.9	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	14.0	120.4	R	IN	IN	41.2	788.5	48.0	740.5	0.02	15.8	9.8	3.0	3.0
21:01	22:00	202.0	15.0	15.0	6.8	3.0	1.9	2.0	10.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	125.1	14.0	120.4	R	IN	IN	41.2	695.1	48.0	647.1	0.02	13.9	9.5	0.0	4.4
22:01	23:00	97.9	15.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	4.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	17.5	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	120.4	R	IN	IN	30.9	509.3	49.0	460.3	0.04	20.4	20.4	0.0	0.0
23:01	24:00	80.9	15.0	LL	LL	3.0	1.4	2.0	3.0	7.6	1.0	2.2	IN	R	RF	9.0	IN	RF	R	R	M	14.9	14.9	14.9	14.9	4.9	R	RF	22.3	15.4	14.6	RF	RF	RF	R	96.0	R	84.2	R	IN	IN	20.6	442.7	29.0	413.7	0.04	17.7	17.7	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD	0.0	A	1.0	HORAS
LAGUNA GAS 4	0.0	A	24.0	HORAS
MARINALA	6.0	A	8.0	HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,3,4, 5B,	0.0	A	24.0	HORAS
AGUACAPA 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA BLOQUE 1 Y BLOQUE 2	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 11:54

MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL