



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

REDESPACHO 1, 8:00 HORAS
VIERNES 3 DE MAYO DE 2002

QUIXAL Y JURÚN: ENERGIA MAXIMA SEGUN PROGRAMA.

SAN JOSE, PANTALEÓN, UNION, MAGDALENA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

LAS VACAS: EN OPERACIÓN COMERCIAL

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD	CHX	AGU	JUR	LES	HIDRO								CT ESCUINTLA			LAGUNA								LAS PALMAS								PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA PERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)		
					M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	W1																					W2	W3	W4
ENERGIA	3609	401	369	31	67	36	22	90	161	50	46	0	0	0	192	159	0	11	18	33	358	358	358	358	125	0	397	574	172	602	0	0	0	348	3002	2090	2458	272	442	189	703	18097	977	17120										
00:01	01:00	80.0	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	14.6	23.0	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	10.1	86.0	R	18.4	R	20.6	500.8	14.0	486.8	0.04	20.0	20.0	0.0	0.0				
01:01	02:00	80.0	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	14.6	23.0	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.4	R	12.5	499.8	8.0	491.8	0.04	20.0	20.0	0.0	0.0				
02:01	03:00	80.0	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	14.6	23.0	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.4	R	13.0	500.3	8.0	492.3	0.04	20.0	20.0	0.0	0.0				
03:01	04:00	80.2	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	14.6	23.0	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.4	R	18.6	506.1	9.0	497.1	0.04	20.2	20.2	0.0	0.0				
04:01	05:00	82.7	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	14.6	23.0	9.7	25.2	RF	RF	RF	R	125.1	56.2	103.2	R	18.4	R	20.6	566.8	8.0	558.8	0.04	22.7	22.7	0.0	0.0				
05:01	06:00	88.5	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	14.6	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	669.2	18.0	651.2	0.03	20.1	20.1	0.0	0.0				
06:01	07:00	116.5	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	700.1	45.0	655.1	0.03	21.0	21.0	0.0	0.0				
07:01	08:00	176.8	LL	LL	LL	2.8	1.4	2.0	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	9.7	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	763.2	37.0	726.2	0.03	22.9	22.9	0.0	0.0				
08:01	09:00	207.2	15.0	15.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	7.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	827.3	55.0	772.3	0.03	24.8	20.4	0.0	4.4				
09:01	10:00	205.2	22.0	15.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	835.3	55.0	780.3	0.03	25.1	13.7	7.0	4.4				
10:01	11:00	201.3	37.0	25.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	856.4	55.0	801.4	0.03	25.7	13.7	7.0	5.0				
11:01	12:00	211.5	22.0	25.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	851.6	55.0	796.6	0.03	25.5	13.5	7.0	5.0				
12:01	13:00	197.5	22.0	15.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	825.6	55.0	770.6	0.03	24.8	13.4	7.0	4.4				
13:01	14:00	211.3	37.0	15.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	849.9	55.0	794.9	0.03	25.5	14.1	7.0	4.4				
14:01	15:00	204.9	22.0	15.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	828.5	55.0	773.5	0.03	24.9	13.5	7.0	4.4				
15:01	16:00	203.8	37.0	15.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	842.4	55.0	787.4	0.03	25.3	13.9	7.0	4.4				
16:01	17:00	205.0	19.0	LL	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	3.9	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	810.6	55.0	755.6	0.03	24.3	24.3	0.0	0.0				
17:01	18:00	198.4	LL	34.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.7	1.8	1.9	R	R	RF	8.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	10.2	25.2	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	11.1	30.9	825.3	55.0	770.3	0.03	24.8	19.8	0.0	5.0				
18:01	18:15	107.4	LL	55.2	LL	2.8	1.9	2.0	9.7	6.7	4.0	1.9	R	R	RF	8.0	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	10.2	27.7	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	77.6	18.4	11.1	41.2	855.8	55.0	800.8	0.02	17.1	14.1	0.0	3.0				
18:16	18:30	129.9	20.0	55.2	LL	4.0	1.9	2.0	9.7	6.7	4.0	1.9	R	R	RF	8.0	19.4	RF	R	R	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	10.2	27.7	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	77.6	18.4	11.1	41.2	940.1	55.0	885.1	0.02	18.8	15.8	0.0	3.0				
18:31	18:45	169.3	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	6.7	4.0	1.9	R	R	RF	8.0	19.4	RF	R	R	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	10.2	27.7	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	77.6	18.4	11.1	41.2	1028.3	55.0	973.3	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0				
18:46	19:00	195.0	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	6.7	4.0	1.9	R	R	RF	8.0	19.4	RF	R	13.0	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	10.2	27.7	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	77.6	18.4	11.1	41.2	1067.0	55.0	1012.0	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0				
19:01	19:15	204.5	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	6.7	4.0	1.9	R	R	RF	8.0	19.4	RF	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.5	24.3	10.2	27.7	RF	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	77.6	18.4	11.1	41.2	1089.7	55.0	1034.7	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0				
19:16	19:30	195.0	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	6.7	4.0	1.9	R	R																																								