



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MARTES 7 DE MAYO DE 2002

LAS VACAS: EN OPERACIÓN COMERCIAL

LAGUNA VAPOR 4 EN PRUEBA DE POTENCIA

TAMPA, QUIXAL Y JURÚN: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.

PANTALEÓN, UNIÓN, MAGDALENA, CONCEPCION: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Table with columns for time intervals (DE, A), energy units (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, PVE), generation units (CT ESCUINTLA, LAGUNA, LAS PALMAS), and various operational parameters (PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN). It includes sub-headers for GEN SNI, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA PERATIVA, and Asignación de la reserva operativa (MW).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
ESPERANZA 5 0.0 A 24.0 HORAS
CHIXOY 3 0.0 A 24.0 HORAS
PALMAS (LAV. TURBOS) 22.0 A 23.3 HORAS

SOMBREADO: GENERACION FORZADA
INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 24, 5B. 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA UN. 1,3 0.0 A 24.0 HORAS
EL SALTO 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 8:17
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL