



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

REDESPACHO 1,
VIERNES 10 DE MAYO DE 2002

LAS VACAS: EN OPERACIÓN COMERCIAL

LAGUNA VAPOR EN PRUEBA DE POTENCIA

TAMPA, QUIXAL Y JURÚN: ENERGIA MAXIMA SEGÚN PROGRAMA.

LAS VACAS PRUEBA DE POTENCIA

MAGDALENA: POR COMPROMISOS CONTRACTUALES

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Table with columns for time intervals (DE, A), power generation (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, PVE, CT ESCUINTLA, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LAGUNA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN), and various reserves and operational metrics.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS
ESPERANZA 5 0.0 A 24.0 HORAS
CHIXOY 3 0.0 A 24.0 HORAS
ENRON 20 22.0 A 24.0 HORAS
ESPERANZA 6 22.0 A 24.0 HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 24, 5B. 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA UN. 1,3 0.0 A 24.0 HORAS
EL SALTO 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 16:09
MANUEL MEDINA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL