



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

VIERNES 22 DE MAYO DE 2002

ENERGIA MAXIMA: QUIXAL 1550 MWH, TAMPA 651 MWH, LAGUNA GAS 4 131 MWH
INGENIOS, VAPOR LAGUNA: RESTRICCION ARRANQUE - PARADA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD	CHX	AGU	JUR	LES	HIDRO								CT ESCUINTLA			LAGUNA										W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA PERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)		
					M	RBO	SEC	PAS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0																											25.0	15.4	30.0
ENERGIA	1550	433	417	34	67	36	29	87	156	64	66	0	0	0	228	208	317	15	37	46	355	355	355	355	123	0	599	532	0	471	366	480	0	318	3002	2118	2460	651	353	167	897	17742	578	17164										
00:01	01:00	51.8	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.5	R	R	RF	9.5	LL	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	20.0	RF	15.0	14.0	15.0	RF	R	125.1	47.8	86.0	R	14.7	R	30.9	544.3	32.0	512.3	0.04	21.8	21.8	0.0	0.0				
01:01	02:00	50.8	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.5	R	R	RF	9.5	LL	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	20.0	RF	15.0	14.0	15.0	RF	R	125.1	7.5	103.2	R	14.7	R	30.9	520.2	33.0	487.2	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0				
02:01	03:00	50.1	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.5	R	R	RF	9.5	LL	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	20.0	RF	15.0	14.0	15.0	RF	R	125.1	R	103.2	R	14.7	R	21.7	502.8	32.0	470.8	0.04	20.1	20.1	0.0	0.0				
03:01	04:00	50.6	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.5	R	R	RF	9.5	LL	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	20.0	RF	15.0	14.0	15.0	RF	R	125.1	3.6	103.2	R	14.7	R	30.9	516.1	21.0	495.1	0.04	20.6	20.6	0.0	0.0				
04:01	05:00	52.3	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.5	R	R	RF	9.5	LL	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	20.0	RF	15.0	14.0	15.0	RF	R	125.1	44.3	103.2	R	14.7	R	30.9	558.5	10.0	548.5	0.04	22.3	22.3	0.0	0.0				
05:01	06:00	48.3	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	LL	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	20.0	RF	15.0	14.0	15.0	RF	R	125.1	100.7	103.2	R	14.7	R	30.9	611.2	-12.0	623.2	0.03	18.3	18.3	0.0	0.0				
06:01	07:00	49.6	LL	LL	LL	2.0	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	LL	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	22.2	RF	15.0	14.0	15.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	14.7	R	41.2	654.4	-6.0	660.4	0.03	19.6	19.6	0.0	0.0				
07:01	08:00	73.9	LL	LL	LL	2.8	1.4	2.0	1.5	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	LL	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	20.0	14.7	11.1	41.2	735.8	15.0	720.8	0.03	22.1	22.1	0.0	0.0				
08:01	09:00	81.1	20.0	10.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	10.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	804.3	35.0	769.3	0.03	24.1	19.1	5.0	0.0				
09:01	10:00	90.3	22.0	15.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	15.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	825.5	34.0	791.5	0.03	24.8	15.8	5.0	4.0				
10:01	11:00	95.6	35.0	25.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	15.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	853.8	37.0	816.8	0.03	25.6	15.6	5.0	5.0				
11:01	12:00	85.6	35.0	30.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	15.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	848.8	37.0	811.8	0.03	25.5	15.5	5.0	5.0				
12:01	13:00	59.6	30.0	21.0	LL	2.8	1.4	2.0	4.0	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	10.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	803.8	37.0	766.8	0.03	24.1	14.1	5.0	5.0				
13:01	14:00	91.6	30.0	21.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	10.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	831.3	37.0	794.3	0.03	24.9	14.9	5.0	5.0				
14:01	15:00	84.3	30.0	21.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	10.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	824.0	37.0	787.0	0.03	24.7	14.7	5.0	5.0				
15:01	16:00	68.3	30.0	21.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	10.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	808.0	37.0	771.0	0.03	24.2	14.2	5.0	5.0				
16:01	17:00	69.2	22.0	15.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	10.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	794.9	34.0	760.9	0.03	23.8	14.8	5.0	4.0				
17:01	18:00	42.2	22.0	21.0	LL	2.8	1.4	LL	1.5	6.5	1.8	2.8	R	R	RF	9.5	10.0	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	38.8	14.7	11.1	41.2	773.9	34.0	739.9	0.03	23.2	13.2	5.0	5.0				
18:01	18:15	42.6	30.0	39.0	LL	2.8	1.9	LL	1.5	6.5	4.0	2.8	R	R	RF	9.5	19.4	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	20.0	14.7	11.1	41.2	793.6	0.0	793.6	0.02	15.9	9.9	3.0	3.0				
18:16	18:30	42.1	45.0	55.2	LL	4.0	1.9	3.9	9.7	6.5	4.0	2.8	R	R	RF	9.5	19.4	12.0	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	20.0	14.7	11.1	41.2	837.6	0.0	837.6	0.02	16.8	10.8	3.0	3.0				
18:31	18:45	51.3	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	3.9	9.7	6.5	12.2	2.8	R	R	RF	9.5	19.4	23.4	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	77.6	14.7	11.1	41.2	947.8	0.0	947.8	0.02	19.0	13.0	3.0	3.0				
18:46	19:00	56.9	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	3.9	9.7	6.5	12.2	2.8	R	R	RF	9.5	19.4	23.4	R	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	77.6	14.7	11.1	41.2	996.1	0.0	996.1	0.02	19.9	13.9	3.0	3.0				
19:01	19:15	104.8	55.2	55.2	13.6	4.0	1.9	3.9	9.7	6.5	12.2	2.8	R	R	RF	9.5	19.4	23.4	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	23.3	RF	22.4	16.0	23.0	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	77.6	14.7	11.1	41.2	1053.7	31.0	1022.7	0.02								