



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
DOMINGO 26 DE MAYO DE 2002
REDESPACHO 09:00 HORAS

ENERGIA MAXIMA: QUIXAL 1778 MWH, TAMPA 202 MWH, LAGUNA GAS 4 131 MWH
INGENIOS, VAPOR LAGUNA: RESTRICCION ARRANQUE - PARADA

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Main data table with columns for time intervals (DE, A), power (POT. MAX, POT. DISP), energy (ENERGIA), various generator types (HIDRO, CT ESCUINTLA, LAS PALMAS), and market metrics (GEN SNI, DEM INT, DEM SNI, etc.).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 0.0 A 1.0 HORAS LAGUNA GS 2 0.0 A 16.0 HORAS
CHIXOY 2 0.0 A 24.0 HORAS GENOR 3 21.0 A 17.0 HORAS
MAGDALENA TGC 1 0.0 A 24.0 HORAS
SANTA MARIA U3 0.0 A 24.0 HORAS
PALMAS 1 6.0 A 14.0 HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2,4, 5B, 0.0 A 24.0 HORAS
AGUACAPA 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEQUA UN. 1,3, 8 0.0 A 24.0 HORAS
EL SALTO 2 0.0 A 24.0 HORAS
MADRE TIERRA A HORAS

Hora: 10:04
MANUEL MEDINA
OPERACION EN TIEMPO REAL