



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 1 DE NOVIEMBRE 2002
CORRECCIÓN DEL INTERCAMBIO EN LAS HORAS SEÑALADAS

PALMAS 2 EN PRUEBAS
QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for POT. MAX., POT. DISP., ENERGIA, CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM, DEM, %, TOTAL, Asignación de la reserva operativa (MW), CHX, AGU, JUR.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA
MANTENIMIENTO PROGRAMADO:
ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 1.0 A 2.0 HORAS
CHICHAIC 0.0 A 24.0 HORAS
PALMAS 2 0.0 A 24.0 HORAS

INDISPONIBILIDAD FORZADA:
ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS
EL SALTO 1 0.0 A 24.0 HORAS
SIDEGUA US, U8 0.0 A 24.0 HORAS
ESCUINTLA VAPOR 2 0.0 A 24.0 HORAS

Hora: 08:06

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL