



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPECHO No. 1

SABADO 2 DE NOVIEMBRE 2002

PARA EVITAR POSIBLE VERTIMIENTO EN CHIXOY EN LAS SIGUIENTES HORAS.

PALMAS 2 EN PRUEBAS

QUXAL: ENERGIA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

ESC. VAPOR EN PERIODO DE PRUEBAS.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time (DE, A), power (POT. MAX, POT. DISP.), energy (ENERGIA), various units (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN, DEM, DEM, % RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA OPERATIVA, Asignación de la reserva operativa (MW)), and sub-columns for CHX, AGU, JUR.

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA. MANTENIMIENTO PROGRAMADO: ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 1.0 A 2.0 HORAS, CHICHAIC 0.0 A 24.0 HORAS, PALMAS 2 0.0 A 24.0 HORAS. SANTA ANA 0.0 A 24.0 HORAS, ESPERANZA 5 0.0 A 24.0 HORAS.

INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS, EL SALTO 1 0.0 A 24.0 HORAS, SIDEQUA U5, U6 0.0 A 24.0 HORAS, ESCUINTLA VAPOR 2 0.0 A 15.0 HORAS.

Hora: 10:58

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL