AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIERCOLES 06 DE NOVIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
POT. DISP.		263	75	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	0	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24.3	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	42.4	1323							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.90	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3									
ENERGIA		4643	722	410	185	89	46	42	54	331	118	179	62	120	33	11	0	511	215	0	22	44	0	358	358	358	358	125	0	423	0	0	0	0	0	0	466	3002	2182	2460	306	420	31	757	19436	1810	17626					
DE	A																																																					
00:01	01:00	83.0	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	60.8	103.2	R	17.5	R	20.6	574.3	82.0	492.3	0.04	23.0	23.0	0.0	0.0
01:01	02:00	83.9	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	77.4	86.0	R	17.5	R	20.6	574.6	82.0	492.6	0.04	23.0	23.0	0.0	0.0
02:01	03:00	82.5	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	49.7	103.2	R	17.5	R	20.6	562.7	82.0	480.7	0.04	22.5	22.5	0.0	0.0
03:01	04:00	83.8	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	44.2	103.2	R	17.5	R	20.6	558.5	82.0	476.5	0.04	22.3	22.3	0.0	0.0
04:01	05:00	90.6	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	99.0	103.2	R	17.5	R	20.6	620.1	82.0	538.1	0.04	24.8	24.8	0.0	0.0
05:01	06:00	104.4	35.0	LL	7.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	20.6	683.0	57.0	626.0	0.03	20.5	15.5	5.0	0.0
06:01	07:00	146.4	35.0	10.0	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	20.6	739.0	50.0	689.0	0.03	22.2	17.2	5.0	0.0
07:01	08:00	210.5	35.0	10.0	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	20.6	803.1	57.0	746.1	0.03	24.1	19.1	5.0	0.0
08:01	09:00	250.0	35.0	15.0	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	41.2	868.2	72.0	796.2	0.03	26.0	17.0	5.0	4.0
09:01	10:00	249.9	35.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	41.2	871.6	72.0	799.6	0.03	26.1	17.1	5.0	4.0
10:01	11:00	250.0	35.0	25.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	41.2	901.2	87.0	814.2	0.03	27.0	17.0	5.0	5.0
11:01	12:00	249.8	35.0	30.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	41.2	906.0	87.0	819.0	0.03	27.2	17.2	5.0	5.0
12:01	13:00	245.5	35.0	10.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	41.2	881.7	87.0	794.7	0.03	26.5	21.5	5.0	0.0
13:01	14:00	245.5	35.0	10.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	41.2	883.7	87.0	796.7	0.03	26.5	21.5	5.0	0.0
14:01	15:00	245.4	38.4	10.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	41.2	887.0	87.0	800.0	0.03	26.6	21.6	5.0	0.0
15:01	16:00	245.2	35.0	10.0	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	33.3	17.5	R	41.2	894.2	87.0	807.2	0.03	26.8	21.8	5.0	0.0
16:01	17:00	244.9	35.0	10.0	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	41.6	17.5	R	41.2	902.2	87.0	815.2	0.03	27.1	22.1	5.0	0.0
17:01	18:00	243.1	65.0	34.0	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	16.5	R	RF	21.3	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1057.9	54.0	1003.9	0.03	31.7	23.9	4.8	3.0
18:01	18:15	250.4	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	16.5	15.0	RF	21.3	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1131.5	80.0	1051.5	0.02	22.6	16.6	3.0	3.0
18:16	18:30	248.9	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	16.5	15.0	RF	21.3	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1130.0	80.0	1050.0	0.02	22.6	16.6	3.0	3.0
18:31	18:45	246.9	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	16.5	15.0	RF	21.3	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1128.0	80.0	1048.0	0.02	22.6	16.6	3.0	3.0
18:46	19:00	250.7	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	14.7	R	RF	21.3	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1115.0	80.0	1035.0	0.02	22.3	16.3	3.0	3.0
19:01	19:15	251.0	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	9.1	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1100.0	70.0	1030.0	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:16	19:30	251.2	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1091.1	70.0	1021.1	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0
19:31	19:45	251.3	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	9.8	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1084.5	70.0	1014.5	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:46	20:00	251.8	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	66.6	17.5	R	41.2	1058.9	70.0	988.9	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
20:01	20:15	252.3	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	44.2	17.5	R	41.2	1035.0	75.0	960.0	0.02	20.7	14.7	3.0	3.0
20:16	20:30	252.7	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	23.8	17.5	R	41.2	1015.0	75.0	940.0	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
20:31	20:45	253.2	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	110.1	103.2	R	17.5	R	41.2	989.7	75.0	914.7	0.02	19.8	13.8	3.0	3.0
20:46	21:00	257.1	51.0	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	101.2	103.2	R	17.5	R	20.6	945.3	75.0	870.3	0.02	18.9	9.9	6.0	3.0
21:01	22:00	189.2	29.0	55.2	7.0	3.0	1.9	2.0	9.7	13.8	4.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	45.0	103.2	R	17.5	R	20.6	785.8	65.0	720.8	0.02	15.7	9.7	3.0	3.0
22:01	23:00	184.3	LL	LL	4.0	3.0	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	9.8	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	26.0	103.2	R	17.5	R	20.6	654.3	57.0	597.3	0.04	26.2	26.2	0.0	0.0
23:01	24:00	160.7	LL	LL	4.0	3.0	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	9.8	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	RF	RF	M	RF	19.4	125.1	20.0	103.2	R	17.5	R	20.6	621.2	82.0	539.2	0.04	24.8	24.8	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS	CHIXOY U2	0.0	A	1.0	HORAS.
CHICHAIC	0.0	A	24.0	HORAS					
ESPERANZA 5	0.0	A	24.0	HORAS					
SANTA MARIA U1	0.0	A	24.0	HORAS					
CHIXOY U3	22.0	A	24.0	HORAS					
ENRON U18	22.0	A	24.0	HORAS					

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U5, U8,	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 09:54

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL