AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

REDESPACHO 1 (INCLUYE REDESPACHO REGIONAL)
JUEVES 07 DE NOVIEMBRE 2002

SANTA ANA: EN PERÍODO DE PRUEBAS **CONCEPCIÓN Y LA UNIÓN:** EN PERIODO DE SAFRA
QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT.	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543								
POT. DISP.		263	75	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	0	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24.3	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	42.4	1323								
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.90	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3									
ENERGIA		4377	722	367	182	89	46	42	54	331	118	179	62	120	0	0	0	511	222	0	0	0	0	358	358	358	358	125	0	437	342	0	498	207	0	0	466	3002	1998	2460	41	420	0	573	19420	1766	17654					
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	82.6	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	32.9	103.2	R	17.5	R	20.6	566.0	78.0	488.0	0.04	22.6	22.6	0.0	0.0
01:01	02:00	89.3	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	32.9	86.0	R	17.5	R	20.6	555.5	78.0	477.5	0.04	22.2	22.2	0.0	0.0
02:01	03:00	82.0	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	16.8	103.2	R	17.5	R	20.6	549.3	78.0	471.3	0.04	22.0	22.0	0.0	0.0
03:01	04:00	82.6	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	33.1	103.2	R	17.5	R	20.6	566.2	78.0	488.2	0.04	22.6	22.6	0.0	0.0
04:01	05:00	80.1	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	20.6	635.8	78.0	557.8	0.04	25.4	25.4	0.0	0.0
05:01	06:00	85.0	20.0	LL	7.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	20.6	663.7	57.0	606.7	0.03	19.9	14.9	5.0	0.0
06:01	07:00	156.6	34.0	10.0	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	20.6	763.3	65.0	698.3	0.03	22.9	18.9	4.0	0.0
07:01	08:00	187.4	34.0	10.0	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	RF	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	20.6	794.1	57.0	737.1	0.03	23.8	19.8	4.0	0.0
08:01	09:00	248.5	34.0	15.0	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	10.0	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	20.6	889.7	77.0	812.7	0.03	26.7	18.7	4.0	4.0
09:01	10:00	248.2	34.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	10.0	RF	20.0	RF	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	20.6	892.9	77.0	815.9	0.03	26.8	18.8	4.0	4.0
10:01	11:00	247.6	37.7	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	96.5	103.2	R	17.5	R	20.6	913.6	82.0	831.6	0.03	27.4	19.4	4.0	4.0
11:01	12:00	247.4	44.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	96.5	103.2	R	17.5	R	20.6	919.7	82.0	837.7	0.03	27.6	19.6	4.0	4.0
12:01	13:00	247.9	34.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	91.2	103.2	R	17.5	R	20.6	904.9	82.0	822.9	0.03	27.1	19.1	4.0	4.0
13:01	14:00	248.1	34.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	10.6	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	91.2	103.2	R	17.5	R	20.6	896.2	82.0	814.2	0.03	26.9	18.9	4.0	4.0
14:01	15:00	245.0	34.0	11.0	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	30.9	899.8	82.0	817.8	0.03	27.0	22.0	4.0	1.0
15:01	16:00	244.4	34.0	LL	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	30.9	888.2	82.0	806.2	0.03	26.6	22.6	4.0	0.0
16:01	17:00	244.8	20.0	LL	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	17.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	30.9	874.6	82.0	792.6	0.03	26.2	22.2	4.0	0.0
17:01	18:00	242.8	69.8	55.2	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	24.3	RF	21.4	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	30.9	1006.0	59.0	947.0	0.03	30.2	24.2	3.0	3.0
18:01	18:15	250.9	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	24.3	RF	29.1	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	38.1	17.5	R	41.2	1103.2	76.0	1027.2	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
18:16	18:30	250.9	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	24.3	RF	29.1	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	40.1	17.5	R	41.2	1105.2	76.0	1029.2	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
18:31	18:45	250.8	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	24.3	RF	29.1	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	45.2	17.5	R	41.2	1110.2	76.0	1034.2	0.02	22.2	16.2	3.0	3.0
18:46	19:00	251.1	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	24.3	RF	29.1	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	31.9	17.5	R	41.2	1097.2	76.0	1021.2	0.02	21.9	15.9	3.0	3.0
19:01	19:15	255.0	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	24.3	RF	29.1	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	10.0	17.5	R	41.2	1079.2	60.0	1019.2	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:16	19:30	251.8	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	24.3	RF	29.1	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	37.4	1062.2	60.0	1002.2	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:31	19:45	251.8	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	24.3	RF	29.1	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	35.4	1060.2	60.0	1000.2	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:46	20:00	252.0	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	24.3	RF	21.9	17.5	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	30.9	1048.7	60.0	988.7	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
20:01	20:15	252.4	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	24.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	105.2	103.2	R	17.5	R	26.5	1029.6	75.0	954.6	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
20:16	20:30	253.1	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	24.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	77.1	103.2	R	17.5	R	20.6	996.3	75.0	921.3	0.02	19.9	13.9	3.0	3.0
20:31	20:45	253.3	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	24.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	65.1	103.2	R	17.5	R	20.6	984.5	75.0	909.5	0.02	19.7	13.7	3.0	3.0
20:46	21:00	226.1	69.8	55.2	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	24.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	65.0	103.2	R	17.5	R	20.0	956.6	75.0	881.6	0.02	19.1	13.1	3.0	3.0
21:01	22:00	145.4	49.5	25.0	7.0	3.0	1.9	2.0	9.7	13.8	4.0	10.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	13.3	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	24.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	65.0	103.2	R	17.5	R	20.0	805.8	64.0	741.8	0.02	16.1	10.1	3.0	3.0
22:01	23:00	86.7	LL	LL	4.0	3.0	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	8.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	11.1	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	63.0	103.2	R	17.5	R	20.6	653.3	57.0	596.3	0.04	26.1	26.1	0.0	0.0
23:01	24:00	84.9	LL	LL	4.0	3.0	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	5.0	2.6	5.0	R	R	RF	21.3	11.1	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	22.3	RF	20.0	14.0	RF	RF	19.4	125.1	38.1	103.2	R	17.5	R	20.6	623.1	78.0	545.1	0.04	24.9	24.9	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS	CHIXOY U3	0.0	A	1.0	HORAS.	
ESPERANZA 5	0.0	A	24.0	HORAS						
SANTA MARIA U1	0.0	A	24.0	HORAS						
CHIXOY U4	22.0	A	24.0	HORAS						
ENRON U18	22.0	A	24.0	HORAS						

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U5, U8,	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 16:10

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL