



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIÉRCOLES 13 DE NOVIEMBRE 2002

CONCEPCIÓN, PANTALEÓN, LA UNIÓN, MADRE TIERRA: EN PERIODO DE ZAFRA
QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA.

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGÍA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN	DEM	DEM	%	TOTAL	Asignación de la reserva operativa (MW)			
																																												SNI	INT	SNI	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA		MW		
275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543	1582	17739	0.04	22.9	22.9	0.0	0.0		
263	75	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	0	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24.3	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	42.4	1323	1582	17739	0.04	22.2	22.2	0.0	0.0		
55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.90	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3	291	3002	1110	2460	158	420	7	552	19321	1582	17739	0.04	24.9	24.9	0.0	0.0		
4835	620	360	182	89	46	42	54	331	118	163	73	108	0	0	0	504	227	0	0	0	0	358	358	358	358	40	0	672	564	0	515	347	0	0	291	3002	1110	2460	158	420	7	552	19321	1582	17739	0.03	20.6	20.6	0.0	0.0		
DE	A																													CHX	AGU	JUR																				
00:01	01:00	97.9	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	20.6	571.4	60.0	511.4	0.04	22.9	22.9	0.0	0.0
01:01	02:00	100.1	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	R	86.0	R	17.5	R	20.6	556.4	60.0	496.4	0.04	22.3	22.3	0.0	0.0
02:01	03:00	82.2	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	17.8	552.9	60.0	492.9	0.04	22.1	22.1	0.0	0.0
03:01	04:00	82.5	LL	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	20.6	556.0	60.0	496.0	0.04	22.2	22.2	0.0	0.0
04:01	05:00	133.9	15.0	LL	4.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	20.6	622.4	60.0	562.4	0.04	24.9	24.9	0.0	0.0
05:01	06:00	193.8	15.0	LL	7.0	3.8	1.9	1.0	0.5	13.8	4.0	5.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	20.6	685.3	60.0	625.3	0.03	20.6	20.6	0.0	0.0
06:01	07:00	241.6	15.0	LL	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	8.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	20.6	739.1	60.0	679.1	0.03	22.2	19.2	3.0	0.0
07:01	08:00	247.0	25.0	10.0	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	15.6	103.2	R	17.5	R	20.6	798.5	57.0	741.5	0.03	24.0	20.0	4.0	0.0
08:01	09:00	250.3	25.0	15.0	7.0	3.8	1.9	2.0	0.5	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	64.8	103.2	R	17.5	R	20.6	856.0	76.0	780.0	0.03	25.7	16.7	4.0	5.0
09:01	10:00	249.8	25.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	78.5	103.2	R	17.5	R	20.6	872.7	76.0	796.7	0.03	26.2	17.2	4.0	5.0
10:01	11:00	249.1	25.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	86.1	103.2	R	17.5	R	20.6	897.1	76.0	821.1	0.03	26.9	17.9	4.0	5.0
11:01	12:00	247.6	25.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	95.0	103.2	R	17.5	R	20.6	904.5	76.0	828.5	0.03	27.1	18.1	4.0	5.0
12:01	13:00	247.6	25.0	15.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	65.0	103.2	R	17.5	R	20.6	874.5	76.0	798.5	0.03	26.2	17.2	4.0	5.0
13:01	14:00	243.9	25.0	20.0	10.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	7.8	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	80.0	103.2	R	17.5	R	20.6	879.1	76.0	803.1	0.03	26.4	17.4	4.0	5.0
14:01	15:00	245.4	25.0	30.0	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	84.4	103.2	R	17.5	R	20.6	886.2	76.0	810.2	0.03	26.6	19.6	4.0	3.0
15:01	16:00	247.7	45.0	35.0	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	40.0	103.2	R	17.5	R	20.6	886.6	76.0	810.6	0.03	26.6	18.6	5.0	3.0
16:01	17:00	247.3	50.0	35.0	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	23.0	RF	20.0	14.0	RF	RF	R	125.1	25.0	103.2	R	17.5	R	20.6	881.2	76.0	805.2	0.03	26.4	19.4	4.0	3.0
17:01	18:00	240.8	55.5	35.0	7.0	3.8	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	3.0	4.5	R	R	RF	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	24.3	RF	29.1	17.5	RF	RF	R	125.1	105.1	103.2	71.8	17.5	5.5	41.2	1072.1	63.0	1009.1	0.03	32.2	26.2	3.0	3.0
18:01	18:15	250.5	69.8	35.0	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	3.4	4.5	R	R	RF	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	27.2	RF	29.1	17.5	RF	RF	R	125.1	105.1	103.2	71.8	17.5	5.5	41.2	1125.7	58.0	1067.7	0.02	22.5	16.5	3.0	3.0
18:16	18:30	248.2	69.8	35.0	13.6	3.8	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	3.4	4.5	R	R	RF	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.0	R	28.0	27.2	RF	29.1	17.5	RF	RF	R	125.1	105.1	103.2	64.0	17.5	R	41.2	1110.1	58.0	1052.1					