



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE DE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGÍA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	244.9	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	107.2	R	R	R	R	R	10.3	551.8	72.0	479.8	0.04	22.1	19.1	3.0	0.0
01:01	249.5	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	574.3	88.0	486.3	0.04	23.0	20.0	3.0	0.0
02:01	234.5	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	559.3	88.0	471.3	0.04	22.4	19.4	3.0	0.0
03:01	240.2	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	565.0	78.0	487.0	0.04	22.6	19.6	3.0	0.0
04:01	248.1	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	R	R	18.4	R	16.0	597.0	38.0	559.0	0.04	23.9	20.9	3.0	0.0
05:01	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	101.8	R	18.4	R	20.6	707.3	45.0	662.3	0.03	21.2	18.2	3.0	0.0
06:01	207.8	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	101.8	R	18.4	R	20.6	708.8	28.0	680.8	0.03	21.3	18.3	3.0	0.0
07:01	252.0	72.8	15.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	120.4	R	18.4	R	20.6	786.6	68.0	718.6	0.03	23.6	16.6	3.0	4.0
08:01	248.2	55.2	35.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	15.0	120.4	R	18.4	R	30.9	844.9	82.0	762.9	0.03	25.3	18.3	3.0	4.0
09:01	250.8	55.2	40.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	17.0	120.4	R	18.4	R	30.9	854.5	85.0	769.5	0.03	25.6	18.6	3.0	4.0
10:01	248.8	55.2	40.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	35.0	120.4	R	18.4	R	30.9	875.0	85.0	790.0	0.03	26.3	19.3	3.0	4.0
11:01	248.0	55.2	40.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	45.0	120.4	R	18.4	R	30.9	884.2	66.0	818.2	0.03	26.5	19.5	3.0	4.0
12:01	248.2	72.8	25.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	10.0	120.4	R	18.4	R	30.9	852.0	66.0	786.0	0.03	25.6	18.6	3.0	4.0
13:01	239.1	72.8	25.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	10.0	120.4	R	18.4	R	30.9	842.9	66.0	776.9	0.03	25.3	18.3	3.0	4.0
14:01	250.4	72.8	25.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	31.0	120.4	R	18.4	R	30.9	875.2	85.0	790.2	0.03	26.3	19.3	3.0	4.0
15:01	243.1	72.8	45.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	40.0	120.4	R	18.4	R	30.9	896.9	85.0	811.9	0.03	26.9	19.9	3.0	4.0
16:01	246.9	72.8	45.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	50.0	120.4	R	18.4	R	30.9	910.7	85.0	825.7	0.03	27.3	20.3	3.0	4.0
17:01	245.9	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	77.0	120.4	R	18.4	R	30.9	946.9	64.0	882.9	0.03	28.4	22.4	3.0	3.0
18:01	245.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	R	8.2	M	21.0	19.5	RF	7.0	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9	1072.1	86.0	986.1	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
18:16	241.8	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	16.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	9.7	12.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9	1106.9	86.0	1020.9	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
18:31	246.2	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	16.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	7.0	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9	1113.1	86.0	1027.1	0.02	22.3	16.3	3.0	3.0
18:46	242.8	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	16.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	12.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9	1098.2	86.0	1012.2	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:01	247.3	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	16.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	12.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9	1102.7	82.0	1020.7	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
19:16	245.3	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	16.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	12.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9	1100.7	82.0	1018.7	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:31	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	3.6	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8											