AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 04 DE OCTUBRE DE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

GENERACION FORZADA

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT.	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
POT. DISP.		263	80	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	31.8	1332.4							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		6024	1677	500	326	120	46	42	74	350	204	200	89	187	19	26	0	504	468	0	0	12	0	253	358	238	252	125	0	539	0	0	0	0	0	0	272	2960	774	1873	79	368	17	601	19577	1941	17636					
DE	A																																																				
00:01	01:00	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	96.4	R	R	R	R	R	10.3	579.7	85.0	494.7	0.04	23.2	20.2	3.0	0.0
01:01	02:00	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	120.0	R	R	R	R	R	10.3	603.3	107.0	496.3	0.04	24.1	21.1	3.0	0.0
02:01	03:00	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	116.3	R	R	R	R	R	10.3	599.6	106.0	493.6	0.04	24.0	21.0	3.0	0.0
03:01	04:00	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	R	R	0.3	R	10.3	608.7	101.0	507.7	0.04	24.3	21.3	3.0	0.0
04:01	05:00	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	R	R	18.4	R	14.4	630.9	61.0	569.9	0.04	25.2	22.2	3.0	0.0
05:01	06:00	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	R	13.8	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	59.0	R	18.4	R	20.6	724.8	41.0	683.8	0.03	21.7	18.7	3.0	0.0
06:01	07:00	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	67.5	R	18.4	R	20.6	749.3	29.0	720.3	0.03	22.5	19.5	3.0	0.0
07:01	08:00	253.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	R	120.4	R	18.4	R	30.9	832.9	69.0	763.9	0.03	25.0	17.0	3.0	5.0
08:01	09:00	249.6	55.2	21.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	23.4	120.4	R	18.4	R	30.9	856.3	70.0	786.3	0.03	25.7	17.7	3.0	5.0
09:01	10:00	252.0	55.2	21.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	51.8	120.4	R	18.4	R	30.9	887.1	85.0	802.1	0.03	26.6	18.6	3.0	5.0
10:01	11:00	252.1	55.2	21.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	80.6	120.4	R	18.4	R	30.9	916.0	90.0	826.0	0.03	27.5	20.5	3.0	4.0
11:01	12:00	252.1	55.2	21.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	101.9	120.4	R	18.4	R	30.9	937.3	95.0	842.3	0.03	28.1	21.1	3.0	4.0
12:01	13:00	251.1	72.8	21.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	50.0	120.4	R	18.4	R	30.9	902.0	89.0	813.0	0.03	27.1	20.1	3.0	4.0
13:01	14:00	250.7	72.8	21.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	30.0	120.4	R	18.4	R	30.9	881.6	85.0	796.6	0.03	26.4	19.4	3.0	4.0
14:01	15:00	241.8	72.8	23.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	30.0	120.4	R	18.4	R	30.9	874.7	94.0	780.7	0.03	26.2	19.2	3.0	4.0
15:01	16:00	252.2	72.8	40.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	20.0	120.4	R	18.4	R	30.9	892.1	95.0	797.1	0.03	26.8	19.8	3.0	4.0
16:01	17:00	248.4	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	20.0	120.4	R	18.4	R	30.9	903.5	85.0	818.5	0.03	27.1	20.1	3.0	4.0
17:01	18:00	250.1	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	50.0	120.4	R	18.4	R	30.9	935.2	70.0	865.2	0.03	28.1	21.1	3.0	4.0
18:01	18:15	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	34.3	18.4	7.4	30.9	1058.9	99.0	959.9	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
18:16	18:30	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	12.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	7.4	30.9	1090.9	99.0	991.9	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0
18:31	18:45	249.4	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	7.4	30.9	1108.8	99.0	1009.8	0.02	22.2	16.2	3.0	3.0
18:46	19:00	247.8	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	7.4	30.9	1107.2	99.0	1008.2	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
19:01	19:15	252.5	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	7.4	30.9	1111.9	99.0	1012.9	0.02	22.2	16.2	3.0	3.0
19:16	19:30	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	15.4	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	7.4	30.9	1093.8	99.0	994.8	0.02	21.9	15.9	3.0	3.0
19:31	19:45	251.9	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	7.4	30.9	1078.3	99.0	979.3	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:46	20:00	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	38.8	18.4	7.4	30.9	1078.4	99.0	979.4	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
20:01	20:15	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	120.4	10.8	18.4	7.4	30.9	1035.4	92.0	943.4	0.02	20.7	14.7	3.0	3.0
20:16	20:30	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	107.3	120.4	R	18.4	R	30.9	1009.1	92.0	917.1	0.02	20.2	14.2	3.0	3.0
20:31	20:45	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	89.2	120.4	R	18.4	R	30.9	991.0	92.0	899.0	0.02	19.8	13.8	3.0	3.0
20:46	21:00	252.0	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	71.4	120.4	R	18.4	R	30.9	973.2	92.0	881.2	0.02	19.5	13.5	3.0	3.0
21:01	22:00	252.0	72.8	34.7	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	8.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	35.0	R	18.4	R	30.9	772.5	61.0	711.5	0.02	15.5	8.5	3.0	4.0
22:01	23:00	252.0	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	M	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	25.9	R	18.4	R	20.6	671.7	54.0	617.7	0.04	26.9	23.9	3.0	0.0
23:01	24:00	248.9	72.8	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	M	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	R	R	18.4	R	20.6	634.0	79.0	555.0	0.04	25.4	22.4	3.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.3	HORAS	AGUACAPA 2	8.0	A	12.0	HORAS		
VAPOR 2 CTE	0.0	A	24.0	HORAS	STA. ANA	0.0	A	24.0	HORAS		
AGUACAPA U3	8.0	A	12.0	HORAS	ESPERANZA U6	22.0	A	24.0	HORAS		
MADRE TIERRA	0.0	A	24.0	HORAS	ESPERANZA U5	0.0	A	6.0	HORAS		
CONCEPCIÓN	0.0	A	24.0	HORAS	ESPERANZA U1	0.0	A	6.0	HORAS		
SIDEGUA 6	0.0	A	24.0	HORAS	ESPERANZA U2	22.0	A	0.0	HORAS		

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U5	0.0	A	24.0	HORAS
GENOR 2	0.0	A	24.0	HORAS
		A		HORAS
		A		HORAS

Hora: 08:13

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL