AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO No. 1
LUNES 07 DE OCTUBRE 2002
Por alto nivel en Jurun Marinala

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
POT. DISP.		263	80	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	31.8	1332.4							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		5414	1611	644	326	112	46	42	82	350	288	240	89	187	0	0	0	504	441	0	0	0	0	209	283	209	206	94	0	542	0	0	0	0	0	0	78	2694	649	1394	115	285	22	536	17691	1414	16277					
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	172.9	60.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	72.0	R	R	R	R	R	10.3	444.8	53.0	391.8	0.04	17.8	14.8	3.0	0.0
01:01	02:00	167.4	60.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	72.0	R	R	R	R	R	10.3	439.3	53.0	386.3	0.04	17.6	14.6	3.0	0.0
02:01	03:00	171.1	60.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	72.0	R	R	R	R	R	10.3	443.0	53.0	390.0	0.04	17.7	14.7	3.0	0.0
03:01	04:00	175.3	69.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	72.0	R	R	R	R	R	10.3	457.0	53.0	404.0	0.04	18.3	15.3	3.0	0.0
04:01	05:00	228.2	69.8	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	72.0	R	R	R	R	R	10.3	509.9	53.0	456.9	0.04	20.4	17.4	3.0	0.0
05:01	06:00	241.0	69.8	15.0	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	R	14.6	R	R	R	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	576.3	13.0	563.3	0.03	17.3	14.3	3.0	0.0
06:01	07:00	242.6	69.8	15.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	4.7	R	10.3	621.7	-7.0	628.7	0.03	18.7	12.7	3.0	3.0
07:01	08:00	240.8	69.8	25.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	28.8	R	18.4	R	20.6	682.7	34.0	648.7	0.03	20.5	14.5	3.0	3.0
08:01	09:00	231.9	69.8	35.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	12.0	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.4	R	20.6	799.0	71.0	728.0	0.03	24.0	18.0	3.0	3.0
09:01	10:00	237.7	69.8	35.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.4	R	30.9	818.0	71.0	747.0	0.03	24.5	18.5	3.0	3.0
10:01	11:00	236.2	69.8	45.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	10.9	103.2	R	18.4	R	30.9	837.4	81.0	756.4	0.03	25.1	19.1	3.0	3.0
11:01	12:00	235.6	69.8	45.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	31.3	103.2	R	18.4	R	30.9	857.2	81.0	776.2	0.03	25.7	19.7	3.0	3.0
12:01	13:00	226.0	69.8	25.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	10.0	103.2	R	18.4	R	30.9	806.3	81.0	725.3	0.03	24.2	18.2	3.0	3.0
13:01	14:00	235.7	69.8	35.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	38.4	103.2	R	18.4	R	30.9	854.4	81.0	773.4	0.03	25.6	19.6	3.0	3.0
14:01	15:00	235.3	69.8	35.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	51.1	103.2	R	18.4	R	30.9	866.7	81.0	785.7	0.03	26.0	20.0	3.0	3.0
15:01	16:00	235.4	69.8	35.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	48.4	103.2	R	18.4	R	30.9	864.1	81.0	783.1	0.03	25.9	19.9	3.0	3.0
16:01	17:00	234.8	69.8	35.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	66.7	103.2	R	18.4	R	30.9	882.8	81.0	801.8	0.03	26.5	20.5	3.0	3.0
17:01	18:00	229.7	69.8	43.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	15.0	18.4	7.4	30.9	976.2	54.0	922.2	0.03	29.3	23.3	3.0	3.0
18:01	18:15	240.7	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	35.9	18.4	7.4	30.9	1029.0	65.0	964.0	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
18:16	18:30	240.3	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	59.7	18.4	7.4	30.9	1052.4	65.0	987.4	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
18:31	18:45	240.1	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	67.9	18.4	7.4	30.9	1060.4	65.0	995.4	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
18:46	19:00	240.0	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	71.6	18.4	7.4	30.9	1064.3	65.0	999.3	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
19:01	19:15	240.3	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	59.6	18.4	7.4	30.9	1052.3	65.0	987.3	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
19:16	19:30	240.2	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	60.1	18.4	7.4	30.9	1052.7	65.0	987.7	0.02	21.1	15.1	3.0	3.0
19:31	19:45	240.9	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	26.4	18.4	7.4	30.9	1019.7	65.0	954.7	0.02	20.4	14.4	3.0	3.0
19:46	20:00	241.0	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	26.7	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	19.7	18.4	7.4	30.9	1013.1	65.0	948.1	0.02	20.3	14.3	3.0	3.0
20:01	20:15	241.7	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.3	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	18.4	R	30.9	982.3	65.0	917.3	0.02	19.6	13.6	3.0	3.0
20:16	20:30	242.4	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	73.7	103.2	R	18.4	R	30.9	945.7	65.0	880.7	0.02	18.9	12.9	3.0	3.0
20:31	20:45	243.0	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	43.9	103.2	R	18.4	R	30.9	916.5	65.0	851.5	0.02	18.3	12.3	3.0	3.0
20:46	21:00	243.6	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	11.6	103.2	R	18.4	R	30.9	884.8	65.0	819.8	0.02	17.7	11.7	3.0	3.0
21:01	22:00	245.8	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	24.0	R	18.4	R	30.9	776.8	65.0	711.8	0.02	15.5	9.5	3.0	3.0
22:01	23:00	234.0	69.8	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	4.5	R	10.3	606.6	33.0	573.6	0.04	24.3	21.3	3.0	0.0
23:01	24:00	233.2	35.0	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	22.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	111.5	R	R	R	R	R	10.3	552.9	53.0	499.9	0.04	22.1	22.1	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS	ESPERANZA 6	0.0	A	24.0	HORAS
VAPOR 2 CTE	0.0	A	24.0	HORAS	SANTA ANA	0.0	A	24.0	HORAS
MADRE TIERRA	0.0	A	24.0	HORAS	SANTA MARIA 1	8.0	A	16.0	HORAS
CONCEPCIÓN	0.0	A	24.0	HORAS					
SIDEGUA 6	0.0	A	24.0	HORAS					

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U5	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U9	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 12:03

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL