AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIERCOLES 09 DE OCTUBRE 2002
Redespacho No. 1 por bajo nivel en Aguacapa

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT	TOTAL RESERVA OPERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)		
	POT. MAX.	275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
	POT. DISP.	263	80	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	31.8	1332.4							
	POT. POR UNIDAD	55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
	ENERGIA	5706	1472	512	326	104	46	36	68	350	204	198	74	187	14	14	0	504	449	0	0	0	0	212	298	223	224	104	0	456	0	0	0	0	0	0	70	2868	732	1663	132	266	17	587	18115	1270	16845					
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	231.7	75.0	LL	13.6	5.0	1.9	0.0	1.0	14.6	8.0	8.0	1.3	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	533.7	74.0	459.7	0.04	21.3	18.3	3.0	0.0
01:01	02:00	209.0	75.0	LL	13.6	5.0	1.9	0.0	1.0	14.6	8.0	8.0	1.3	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	511.0	59.0	452.0	0.04	20.4	17.4	3.0	0.0
02:01	03:00	199.0	75.0	LL	13.6	5.0	1.9	0.0	1.0	14.6	8.0	6.0	1.3	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	499.0	59.0	440.0	0.04	20.0	17.0	3.0	0.0
03:01	04:00	214.6	75.0	LL	13.6	5.0	1.9	0.0	1.0	14.6	8.0	8.0	1.3	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	R	R	R	R	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	516.6	59.0	457.6	0.04	20.7	17.7	3.0	0.0
04:01	05:00	229.7	75.0	LL	13.6	5.0	1.9	0.0	1.0	14.6	8.0	8.0	1.3	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	114.4	R	R	R	R	R	10.3	570.2	59.0	511.2	0.04	22.8	19.8	3.0	0.0
05:01	06:00	235.2	73.0	LL	13.6	5.0	1.9	0.0	1.0	14.6	8.0	8.0	1.3	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	64.5	R	14.8	R	10.3	663.7	37.0	626.7	0.03	19.9	16.9	3.0	0.0
06:01	07:00	231.3	76.0	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	78.8	R	14.8	R	20.6	691.8	26.0	665.8	0.03	20.8	17.8	3.0	0.0
07:01	08:00	264.1	45.0	15.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	3.4	14.9	14.8	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	14.8	R	20.6	766.1	66.0	700.1	0.03	23.0	16.0	3.0	4.0
08:01	09:00	263.2	45.0	24.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	103.2	R	14.8	R	30.9	795.1	53.0	742.1	0.03	23.9	16.9	3.0	4.0
09:01	10:00	274.9	33.0	24.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	13.3	103.2	R	14.8	R	30.9	808.1	34.0	774.1	0.03	24.2	17.2	3.0	4.0
10:01	11:00	274.0	33.0	44.3	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	23.8	103.2	R	14.8	R	30.9	838.0	53.0	785.0	0.03	25.1	18.1	3.0	4.0
11:01	12:00	235.9	48.0	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	45.6	103.2	R	14.8	R	30.9	847.6	53.0	794.6	0.03	25.4	19.4	3.0	3.0
12:01	13:00	236.8	48.0	24.7	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	45.6	103.2	R	14.8	R	30.9	818.0	34.0	784.0	0.03	24.5	18.5	3.0	3.0
13:01	14:00	237.1	46.0	23.7	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	9.8	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	47.6	103.2	R	14.8	R	30.9	807.6	34.0	773.6	0.03	24.2	18.2	3.0	3.0
14:01	15:00	237.1	46.0	24.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	9.8	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	46.4	103.2	R	14.8	R	30.9	806.7	53.0	753.7	0.03	24.2	18.2	3.0	3.0
15:01	16:00	236.5	46.0	24.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	58.6	103.2	R	14.8	R	30.9	828.0	53.0	775.0	0.03	24.8	18.8	3.0	3.0
16:01	17:00	236.5	69.8	24.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	34.8	103.2	R	14.8	R	30.9	828.0	34.0	794.0	0.03	24.8	18.8	3.0	3.0
17:01	18:00	233.6	69.8	35.0	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	11.5	125.1	110.7	103.2	R	14.8	R	30.9	923.5	37.0	886.5	0.03	27.7	21.7	3.0	3.0
18:01	18:15	240.3	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	59.8	14.8	7.4	41.2	1050.5	75.0	975.5	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
18:16	18:30	237.3	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	10.0	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	14.8	7.4	41.2	1086.1	75.0	1011.1	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
18:31	18:45	233.5	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	17.0	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	14.8	7.4	41.2	1089.3	75.0	1014.3	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0
18:46	19:00	234.5	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	17.0	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	14.8	7.4	41.2	1090.3	75.0	1015.3	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0
19:01	19:15	237.4	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	10.0	10.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	14.8	7.4	41.2	1081.2	75.0	1006.2	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:16	19:30	238.9	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	14.8	7.4	41.2	1062.7	75.0	987.7	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
19:31	19:45	240.5	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	51.3	14.8	7.4	41.2	1042.2	75.0	967.2	0.02	20.8	14.8	3.0	3.0
19:46	20:00	240.9	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	30.5	14.8	7.4	41.2	1021.8	75.0	946.8	0.02	20.4	14.4	3.0	3.0
20:01	20:15	241.1	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	20.0	14.8	7.4	41.2	1011.5	75.0	936.5	0.02	20.2	14.2	3.0	3.0
20:16	20:30	241.7	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	105.9	103.2	R	14.8	R	41.2	979.9	75.0	904.9	0.02	19.6	13.6	3.0	3.0
20:31	20:45	242.3	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	73.4	103.2	R	14.8	R	41.2	948.0	75.0	873.0	0.02	19.0	13.0	3.0	3.0
20:46	21:00	242.9	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	19.4	125.1	46.5	103.2	R	14.8	R	41.2	921.7	75.0	846.7	0.02	18.4	12.4	3.0	3.0
21:01	22:00	243.0	69.8	28.0	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	8.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	51.7	R	14.8	R	30.9	762.9	36.0	726.9	0.02	15.3	12.3	3.0	0.0
22:01	23:00	233.1	69.8	LL	13.6	4.0	1.9	2.0	9.7	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	23.0	R	14.8	R	10.3	629.0	66.0	563.0	0.04	25.2	22.2	3.0	0.0
23:01	24:00	232.3	69.8	LL	13.6	4.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	RF	RF	R	117.3	R	R	R	R	R	10.3	573.9	66.0	507.9	0.04	23.0	23.0	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS	ESPERANZA 6	0.0	A	24.0	HORAS
VAPOR 2 CTE	0.0	A	24.0	HORAS	SANTA ANA	0.0	A	24.0	HORAS
MADRE TIERRA	0.0	A	24.0	HORAS	MAGDALENA	0.0	A	24.0	HORAS
CONCEPCIÓN	0.0	A	24.0	HORAS	SANTA MARIA U3	8.0	A	16.0	HORAS
SIDEGUA 6	0.0	A	24.0	HORAS					

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U5	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U9	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 13:53

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL