AMM
www.amm.org.gt

# ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

**PROGRAMA DE DESPACHO**
JUEVES 10 DE OCTUBRE 2002

**REGULACION PRIMARIA:** LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

**Intercambio**

| | | CHX | AGU | JUR | LES | SMA | POR | M | RBO | SEC | PAS | MTZ | SIS | PVE | G3 | G5 | EVAP | ORZ | LVA | LVAP | TG1 | TG2 | TG4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | GAS | PNT | CON | MAG | LUN | MTI | SAA | TUL | TDL | SJO | ENR | ESP | TAM | SID1 | SID2 | GEN | GEN SNI | DEM INT | DEM SNI | % RESERVA OPERAT | TOTAL RESERVA OPERATIVA MW | Asignación de la reserva operativa (MW) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POT. MAX. | | 275 | 80 | 60 | 14 | 6 | 2 | 2 | 10 | 15 | 12 | 10.5 | 3.8 | 8 | 44 | 30 | 35 | 24 | 20 | 24 | 10 | 17 | 27 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 5.3 | 24 | 39.0 | 25.0 | 15.4 | 30.0 | 20.0 | 35.0 | 12.5 | 20 | 128.9 | 114 | 124 | 80 | 19 | 18 | 42.4 | 1543 | | | | | | | |
| POT. DISP. | | 263 | 80 | 60 | 14 | 5 | 2 | 4 | 10 | 15 | 12 | 10.2 | 3.8 | 3.3 | 17 | 0 | 0 | 9.5 | 20.1 | 12 | 10 | 17 | 27 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 15.3 | 5.3 | 24 | 27.5 | 24 | 0 | 23.1 | 16.5 | 23.7 | 5 | 20 | 128.9 | 108.3 | 124 | 80 | 19 | 15.2 | 31.8 | 1332.4 | | | | | | | |
| POT. POR UNIDAD | | 55.8 | 29.1 | 19.4 | 6.8 | 1.9 | 1.9 | | 9.7 | 14.6 | 5.8 | 9.903 | 3.7 | 3.9 | 17 | 15.5 | 23.3 | | 20.1 | 11.7 | 9.7 | 16.5 | 26.2 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | 23.3 | | | | | | | 12.6 | 4.85 | 125.1 | 5.53 | 17.2 | 38.8 | 3.7 | 3.7 | 10.3 | | | | | | | | |
| ENERGIA | | 5662 | 1349 | 392 | 326 | 120 | 29 | 42 | 74 | 350 | 204 | 224 | 89 | 187 | 28 | 26 | 0 | 504 | 468 | 0 | 10 | 12 | 0 | 238 | 358 | 238 | 224 | 125 | 0 | 456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 2925 | 860 | 1704 | 168 | 333 | 19 | 597 | 18408 | 941 | 17467 | | | | | |
| DE | A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | CHX | AGU | JUR |
| 00:01 | 01:00 | 235.6 | 45.0 | LL | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 14.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | R | 14.9 | R | R | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 96.0 | R | R | R | R | R | 10.3 | 532.1 | 33.0 | 499.1 | 0.04 | 21.3 | 18.3 | 3.0 | 0.0 |
| 01:01 | 02:00 | 233.4 | 35.0 | LL | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 14.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | R | 14.9 | R | R | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 122.5 | R | R | R | R | R | 10.3 | 546.4 | 63.0 | 483.4 | 0.04 | 21.9 | 21.9 | 0.0 | 0.0 |
| 02:01 | 03:00 | 233.6 | 30.0 | LL | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 14.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | R | 14.9 | R | R | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 122.5 | R | R | R | R | R | 10.3 | 541.6 | 63.0 | 478.6 | 0.04 | 21.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 |
| 03:01 | 04:00 | 234.5 | 30.0 | LL | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 14.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | R | 14.9 | R | R | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 99.0 | R | R | R | R | R | 10.3 | 519.0 | 48.0 | 471.0 | 0.04 | 20.8 | 20.8 | 0.0 | 0.0 |
| 04:01 | 05:00 | 238.2 | 50.0 | LL | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 14.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | R | 14.9 | R | R | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 107.9 | R | R | R | R | R | 10.3 | 551.6 | 7.0 | 544.6 | 0.04 | 22.1 | 17.1 | 5.0 | 0.0 |
| 05:01 | 06:00 | 240.2 | 45.0 | LL | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 1.0 | 2.0 | 14.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | R | 14.9 | R | R | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | R | 87.7 | R | 17.5 | R | 10.3 | 671.0 | 9.0 | 662.0 | 0.03 | 20.1 | 15.1 | 5.0 | 0.0 |
| 06:01 | 07:00 | 237.8 | 45.0 | 8.0 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.8 | 14.9 | 14.8 | R | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | R | 103.2 | R | 17.5 | R | 20.6 | 734.0 | 12.0 | 722.0 | 0.03 | 22.0 | 17.0 | 5.0 | 0.0 |
| 07:01 | 08:00 | 236.8 | 35.0 | 8.0 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 35.6 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 784.0 | 52.0 | 732.0 | 0.03 | 23.5 | 18.5 | 5.0 | 0.0 |
| 08:01 | 09:00 | 234.0 | 62.0 | 10.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 36.5 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 809.2 | 51.0 | 758.2 | 0.03 | 24.3 | 21.3 | 3.0 | 0.0 |
| 09:01 | 10:00 | 233.9 | 69.8 | 10.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 34.3 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 814.7 | 51.0 | 763.7 | 0.03 | 24.4 | 21.4 | 3.0 | 0.0 |
| 10:01 | 11:00 | 236.7 | 69.8 | 15.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 65.4 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 853.6 | 39.0 | 814.6 | 0.03 | 25.6 | 18.6 | 3.0 | 4.0 |
| 11:01 | 12:00 | 236.9 | 69.8 | 15.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 58.8 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 847.2 | 39.0 | 808.2 | 0.03 | 25.4 | 18.4 | 3.0 | 4.0 |
| 12:01 | 13:00 | 233.7 | 69.8 | 10.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 40.2 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 820.4 | 39.0 | 781.4 | 0.03 | 24.6 | 21.6 | 3.0 | 0.0 |
| 13:01 | 14:00 | 233.5 | 69.8 | 10.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 46.9 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 826.9 | 39.0 | 787.9 | 0.03 | 24.8 | 21.8 | 3.0 | 0.0 |
| 14:01 | 15:00 | 233.7 | 69.8 | 10.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 39.4 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 819.6 | 39.0 | 780.6 | 0.03 | 24.6 | 21.6 | 3.0 | 0.0 |
| 15:01 | 16:00 | 237.2 | 69.8 | 25.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 38.4 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 837.1 | 39.0 | 798.1 | 0.03 | 25.1 | 18.1 | 3.0 | 4.0 |
| 16:01 | 17:00 | 237.3 | 69.8 | 25.0 | 13.6 | 5.0 | M | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | R | 125.1 | 34.3 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 833.1 | 39.0 | 794.1 | 0.03 | 25.0 | 18.0 | 3.0 | 4.0 |
| 17:01 | 18:00 | 234.7 | 69.8 | 25.0 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | 10.8 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | R | 17.5 | R | 30.9 | 919.6 | 24.0 | 895.6 | 0.03 | 27.6 | 20.6 | 3.0 | 4.0 |
| 18:01 | 18:15 | 239.9 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 71.3 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1070.1 | 64.0 | 1006.1 | 0.02 | 21.4 | 15.4 | 3.0 | 3.0 |
| 18:16 | 18:30 | 237.2 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | 16.5 | 15.0 | M | 21.0 | 19.5 | RF | 7.0 | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 73.4 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1108.0 | 64.0 | 1044.0 | 0.02 | 22.2 | 16.2 | 3.0 | 3.0 |
| 18:31 | 18:45 | 236.3 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | 16.5 | 15.0 | M | 21.0 | 19.5 | RF | 7.0 | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 73.4 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1107.1 | 64.0 | 1043.1 | 0.02 | 22.1 | 16.1 | 3.0 | 3.0 |
| 18:46 | 19:00 | 236.5 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | 16.5 | 15.0 | M | 21.0 | 19.5 | RF | 7.0 | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | M | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 73.4 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1107.3 | 64.0 | 1043.3 | 0.02 | 22.1 | 16.1 | 3.0 | 3.0 |
| 19:01 | 19:15 | 238.7 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | 16.5 | 15.0 | M | 21.0 | 19.5 | RF | 9.7 | 16.5 | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 73.4 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1128.7 | 69.0 | 1059.7 | 0.02 | 22.6 | 16.6 | 3.0 | 3.0 |
| 19:16 | 19:30 | 238.7 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | 16.5 | 15.0 | M | 21.0 | 19.5 | RF | 9.7 | 16.5 | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 73.4 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1128.7 | 69.0 | 1059.7 | 0.02 | 22.6 | 16.6 | 3.0 | 3.0 |
| 19:31 | 19:45 | 238.9 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | 16.5 | 15.0 | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | 16.3 | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 73.4 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1119.0 | 69.0 | 1050.0 | 0.02 | 22.4 | 16.4 | 3.0 | 3.0 |
| 19:46 | 20:00 | 239.3 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | 13.0 | 15.0 | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 73.4 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1099.6 | 69.0 | 1030.6 | 0.02 | 22.0 | 16.0 | 3.0 | 3.0 |
| 20:01 | 20:15 | 240.3 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 48.5 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1047.7 | 69.0 | 978.7 | 0.02 | 21.0 | 15.0 | 3.0 | 3.0 |
| 20:16 | 20:30 | 240.6 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 110.7 | 103.2 | 37.4 | 17.5 | 7.4 | 41.2 | 1036.9 | 69.0 | 967.9 | 0.02 | 20.7 | 14.7 | 3.0 | 3.0 |
| 20:31 | 20:45 | 241.8 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 94.8 | 103.2 | R | 17.5 | R | 41.2 | 977.4 | 69.0 | 908.4 | 0.02 | 19.5 | 13.5 | 3.0 | 3.0 |
| 20:46 | 21:00 | 242.2 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 12.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | 19.4 | 125.1 | 74.2 | 103.2 | R | 17.5 | R | 41.2 | 957.2 | 69.0 | 888.2 | 0.02 | 19.1 | 13.1 | 3.0 | 3.0 |
| 21:01 | 22:00 | 242.9 | 74.6 | 55.2 | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 8.0 | 10.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | R | 125.1 | R | 25.3 | R | 17.5 | R | 30.9 | 772.1 | 35.0 | 737.1 | 0.02 | 15.4 | 12.4 | 3.0 | 0.0 |
| 22:01 | 23:00 | 233.8 | 45.0 | LL | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 9.7 | 14.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | R | 14.9 | R | R | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | R | 125.1 | R | 25.8 | R | 17.5 | R | 10.3 | 611.4 | 19.0 | 592.4 | 0.04 | 24.5 | 21.5 | 3.0 | 0.0 |
| 23:01 | 24:00 | 226.0 | LL | LL | 13.6 | 5.0 | 1.9 | 2.0 | 1.0 | 14.6 | 8.0 | 8.0 | 3.7 | 7.8 | R | R | M | 21.0 | 19.5 | RF | R | R | R | R | 14.9 | R | R | 5.2 | R | 19.0 | M | RF | RF | M | M | RF | R | 125.1 | R | 17.2 | R | 17.5 | R | 10.3 | 541.3 | -1.0 | 542.3 | 0.04 | 21.7 | 21.7 | 0.0 | 0.0 |

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

**MANTENIMIENTO PROGRAMADO:**

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) | 1.0 | A | 2.0 | HORAS | ESPERANZA 6 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| VAPOR 2 CTE | 0.0 | A | 24.0 | HORAS | SANTA ANA | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| MADRE TIERRA | 0.0 | A | 24.0 | HORAS | MAGDALENA | 0.0 | A | 19.0 | HORAS |
| CONCEPCIÓN | 0.0 | A | 24.0 | HORAS | EL PORVERNIR 1 | 8.0 | A | 16.0 | HORAS |
| SIDEGUA 6 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS | | | | | |

**INDISPONIBILIDAD FORZADA:**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ESCUINTLA GAS 2,4 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| EL SALTO 1 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| SIDEGUA U5 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |
| SIDEGUA U9 | 0.0 | A | 24.0 | HORAS |

Hora: 08:35

**CENTRO DE DESPACHO DE CARGA**
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL