AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 11 DE OCTUBRE 2002
CAUDAL EN AGUACAPA EN 11.6 M^3/S

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT.	TOTAL RESERVA OPERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
POT. DISP.		263	80	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	31.8	1332.4							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		5695	1258	479	326	120	46	42	74	350	204	200	89	187	0	0	0	504	468	0	0	0	0	232	335	224	224	104	0	456	0	0	0	0	0	0	58	2877	850	1657	74	315	15	597	18060	822	17238					
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	240.2	45.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	12.0	R	R	R	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	528.6	35.0	493.6	0.04	21.1	15.1	6.0	0.0
01:01	02:00	238.8	45.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	12.7	R	R	R	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	527.9	54.0	473.9	0.04	21.1	15.1	6.0	0.0
02:01	03:00	240.0	45.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	R	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	531.3	49.0	482.3	0.04	21.3	15.3	6.0	0.0
03:01	04:00	239.9	45.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	2.6	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	533.8	49.0	484.8	0.04	21.4	15.4	6.0	0.0
04:01	05:00	237.3	62.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	121.2	R	R	R	R	R	10.3	576.0	28.0	548.0	0.04	23.0	18.0	5.0	0.0
05:01	06:00	240.2	62.0	LL	13.6	5.0	1.9	1.0	2.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	70.5	R	17.5	R	10.3	670.8	-1.0	671.8	0.03	20.1	15.1	5.0	0.0
06:01	07:00	238.7	62.0	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	8.7	14.9	R	R	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	20.6	721.0	25.0	696.0	0.03	21.6	16.6	5.0	0.0
07:01	08:00	235.9	62.0	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	48.3	103.2	R	17.5	R	30.9	812.8	65.0	747.8	0.03	24.4	19.4	5.0	0.0
08:01	09:00	235.5	62.0	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	63.0	103.2	R	17.5	R	30.9	827.1	33.0	794.1	0.03	24.8	19.8	5.0	0.0
09:01	10:00	235.7	40.0	10.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	81.3	103.2	R	17.5	R	30.9	818.7	33.0	785.7	0.03	24.6	19.6	5.0	0.0
10:01	11:00	238.4	40.0	50.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	68.8	103.2	R	17.5	R	30.9	863.8	44.0	819.8	0.03	25.9	16.9	5.0	4.0
11:01	12:00	238.5	40.0	50.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	64.3	103.2	R	17.5	R	30.9	859.4	46.0	813.4	0.03	25.8	16.8	5.0	4.0
12:01	13:00	240.4	40.0	45.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	39.1	103.2	R	17.5	R	30.9	831.1	37.0	794.1	0.03	24.9	14.9	5.0	5.0
13:01	14:00	238.2	40.0	22.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	35.7	103.2	R	17.5	R	30.9	802.5	33.0	769.5	0.03	24.1	17.1	5.0	2.0
14:01	15:00	238.3	50.0	22.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	23.1	103.2	R	17.5	R	30.9	800.0	43.0	757.0	0.03	24.0	18.0	4.0	2.0
15:01	16:00	238.9	50.0	27.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	31.0	103.2	R	17.5	R	30.9	813.5	43.0	770.5	0.03	24.4	17.4	4.0	3.0
16:01	17:00	238.9	50.0	27.0	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	32.4	103.2	R	17.5	R	30.9	814.9	33.0	781.9	0.03	24.4	17.4	4.0	3.0
17:01	18:00	236.6	50.0	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	80.7	103.2	R	17.5	R	30.9	889.1	13.0	876.1	0.03	26.7	19.7	4.0	3.0
18:01	18:15	241.1	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	10.4	17.5	7.4	41.2	1010.4	53.0	957.4	0.02	20.2	14.2	3.0	3.0
18:16	18:30	240.5	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	42.8	17.5	7.4	41.2	1042.2	53.0	989.2	0.02	20.8	14.8	3.0	3.0
18:31	18:45	240.1	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	61.1	17.5	7.4	41.2	1060.1	53.0	1007.1	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
18:46	19:00	240.1	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	59.5	17.5	7.4	41.2	1058.5	53.0	1005.5	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:01	19:15	240.3	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	50.5	17.5	7.4	41.2	1049.7	50.0	999.7	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
19:16	19:30	240.7	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	32.2	17.5	7.4	41.2	1031.8	50.0	981.8	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
19:31	19:45	240.9	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	20.1	17.5	7.4	41.2	1019.9	50.0	969.9	0.02	20.4	14.4	3.0	3.0
19:46	20:00	240.9	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	18.1	17.5	7.4	41.2	1017.9	50.0	967.9	0.02	20.4	14.4	3.0	3.0
20:01	20:15	241.8	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	90.2	103.2	R	17.5	R	41.2	972.8	41.0	931.8	0.02	19.5	13.5	3.0	3.0
20:16	20:30	242.4	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	63.6	103.2	R	17.5	R	41.2	946.8	41.0	905.8	0.02	18.9	12.9	3.0	3.0
20:31	20:45	242.7	74.6	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	45.4	103.2	R	17.5	R	41.2	928.9	41.0	887.9	0.02	18.6	12.6	3.0	3.0
20:46	21:00	243.1	74.6	37.7	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	45.0	103.2	R	17.5	R	41.2	911.4	41.0	870.4	0.02	18.2	12.2	3.0	3.0
21:01	22:00	212.3	74.6	10.0	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	8.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	19.2	R	17.5	R	30.9	690.2	6.0	684.2	0.02	13.8	10.8	3.0	0.0
22:01	23:00	234.7	35.0	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	12.0	R	R	3.0	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	19.2	R	17.5	R	10.3	590.6	15.0	575.6	0.04	23.6	20.6	3.0	0.0
23:01	24:00	233.5	35.0	LL	13.6	5.0	1.9	2.0	1.0	14.6	8.0	8.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.0	R	19.0	M	RF	RF	M	M	RF	R	120.1	R	R	R	R	R	10.3	543.9	-5.0	548.9	0.04	21.8	21.8	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS	ESPERANZA 6	0.0	A	24.0	HORAS
VAPOR 2 CTE	0.0	A	24.0	HORAS	SANTA ANA	0.0	A	24.0	HORAS
MADRE TIERRA	0.0	A	24.0	HORAS					
CONCEPCIÓN	0.0	A	24.0	HORAS					
SIDEGUA 6	0.0	A	24.0	HORAS					
LAS PALMAS (LAV DE TURBOS)	22.0	A	23.3	HORAS					

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U5	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U9	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U8	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 09:04

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL