



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
DOMINGO 13 DE OCTUBRE 2002

GENOR: En isla por trabajos programados en la subestación LA RUIDOSA DE 08:00 A 13:00 HORAS

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGIA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA	Asignación de la reserva operativa (MW)			
																																																	CHX	AGU	JUR	
DE	A																																																			
00:01	01:00	201.2	55.0	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	4.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	97.2	R	R	R	R	R	10.3	460.7	-9.0	469.7	0	18.4	12.4	6.0	0.0
01:01	02:00	201.2	55.0	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	4.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	459.5	10.0	449.5	0	18.4	12.4	6.0	0.0
02:01	03:00	201.6	45.0	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	4.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	96.1	R	R	R	R	R	10.3	450.0	8.0	442.0	0	18.0	12.0	6.0	0.0
03:01	04:00	201.6	45.0	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	4.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	96.0	R	R	R	R	R	10.3	449.9	0.0	449.9	0	18.0	12.0	6.0	0.0
04:01	05:00	200.1	34.0	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	7.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	118.3	R	R	R	R	R	10.3	462.7	3.0	459.7	0	18.5	13.5	5.0	0.0
05:01	06:00	256.2	34.0	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	7.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	527.1	43.0	484.1	0	15.8	10.8	5.0	0.0
06:01	07:00	252.0	34.0	M	13.6	M	1.9	2.0	7.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	R	R	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	R	R	10.3	518.1	6.8	511.3	0	15.5	10.5	5.0	0.0
07:01	08:00	252.0	34.0	M	13.6	M	1.9	2.0	7.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	6.2	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	17.5	R	20.6	581.9	27.0	554.9	0	17.5	12.5	5.0	0.0
08:01	09:00	252.2	34.0	13.9	13.6	M	1.9	2.0	LL	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	14.0	R	17.5	R	12.3	603.4	28.0	575.4	0	18.1	13.1	5.0	0.0
09:01	10:00	252.4	55.2	13.9	13.6	M	1.9	2.0	LL	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	10.0	R	17.5	R	13.1	621.6	28.0	593.6	0	18.6	13.6	5.0	0.0
10:01	11:00	252.0	55.2	13.9	13.6	M	1.9	2.0	LL	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	17.5	R	13.3	626.9	28.0	598.9	0	18.8	13.8	5.0	0.0
11:01	12:00	252.0	55.2	13.9	13.6	M	1.9	2.0	LL	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	17.5	R	13.3	626.9	28.0	598.9	0	18.8	12.8	5.0	1.0
12:01	13:00	252.0	29.7	13.9	13.6	M	1.9	2.0	LL	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	17.5	R	12.3	600.4	28.0	572.4	0	18.0	9.0	5.0	4.0
13:01	14:00	252.0	35.1	LL	13.6	M	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	17.5	R	20.6	585.7	28.0	557.7	0	17.6	12.6	5.0	0.0
14:01	15:00	252.7	38.9	LL	13.6	M	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	17.5	R	20.6	590.2	28.0	562.2	0	17.7	13.7	4.0	0.0
15:01	16:00	252.0	34.0	LL	13.6	M	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	15.7	R	17.5	R	20.6	600.3	28.0	572.3	0	18.0	14.0	4.0	0.0
16:01	17:00	252.0	34.0	LL	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	4.0	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	34.3	R	17.5	R	20.6	624.7	28.0	596.7	0	18.7	14.7	4.0	0.0
17:01	18:00	252.0	69.8	8.9	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	2.8	103.2	R	17.5	R	30.9	786.3	28.0	758.3	0	23.6	19.6	4.0	0.0
18:01	18:15	252.0	74.6	45.0	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	62.8	103.2	R	17.5	R	30.9	902.0	52.0	850.0	0	18.0	12.0	3.0	3.0
18:16	18:30	252.0	74.6	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	76.9	103.2	R	17.5	R	30.9	926.3	52.0	874.3	0	18.5	12.5	3.0	3.0
18:31	18:45	252.0	74.6	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	103.7	103.2	R	17.5	R	30.9	953.1	52.0	901.1	0	19.1	13.1	3.0	3.0
18:46	19:00	252.1	74.6	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	103.7	103.2	R	17.5	R	30.9	953.2	52.0	901.2	0	19.1	13.1	3.0	3.0
19:01	19:15	252.1	74.6	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	92.0	103.2	R	17.5	R	30.9	941.5	52.0	889.5	0	18.8	12.8	3.0	3.0
19:16	19:30	252.0	74.6	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	99.6	103.2	R	17.5	R	30.9	949.0	52.0	897.0	0	19.0	13.0	3.0	3.0
19:31	19:45	252.0	74.6	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	R	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	74.9	103.2	R	17.5	R	30.9	924.3	52.0	872.3	0	18.5	12.5	3.0	3.0
19:46	20:00	252.0	74.6	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8																																						