AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIERCOLES 16 DE OCTUBRE 2002

JURUN MARINALA: SIN DESPACHO DE AGUA DE 07:00 A 11:00 HORAS POR TRABAJOS DE DESAZOLVAMIENTO

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543								
POT. DISP.		263	80	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	0	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	42.4	1327.7							
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		5915	768	329	326	139	46	42	59	350	149	238	89	187	33	30	0	492	216	0	15	24	0	263	0	250	253	125	14	0	0	0	0	0	0	0	310	2968	1435	1945	207	405	26	695	18343	847	17496					
DE	A																																																		CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	245.1	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	17.5	R	20.6	499.8	21.0	478.8	0.04	20.0	20.0	0.0	0.0
01:01	02:00	248.1	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	105.9	R	R	R	17.5	R	10.3	473.3	5.0	468.3	0.04	18.9	18.9	0.0	0.0
02:01	03:00	245.5	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	110.1	R	R	R	10.0	R	10.3	467.4	-5.0	472.4	0.04	18.7	18.7	0.0	0.0
03:01	04:00	246.3	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	R	R	10.0	R	10.3	483.2	-3.0	486.2	0.04	19.3	19.3	0.0	0.0
04:01	05:00	244.5	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	4.5	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	62.0	R	17.5	R	20.6	561.2	9.0	552.2	0.04	22.4	22.4	0.0	0.0
05:01	06:00	250.8	35.0	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	IN	11.5	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	20.6	686.5	27.0	659.5	0.03	20.6	15.6	5.0	0.0
06:01	07:00	249.9	35.0	LL	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	4.6	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	16.0	103.2	R	17.5	R	30.9	738.3	34.0	704.3	0.03	22.1	17.1	5.0	0.0
07:01	08:00	248.3	40.4	15.0	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	6.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	68.0	103.2	R	17.5	R	30.9	811.0	74.0	737.0	0.03	24.3	14.3	5.0	5.0
08:01	09:00	246.1	25.0	15.0	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	4.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	75.0	103.2	R	17.5	R	30.9	797.9	39.0	758.9	0.03	23.9	15.9	4.0	4.0
09:01	10:00	245.7	25.0	15.0	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	75.0	103.2	R	17.5	R	30.9	813.0	39.0	774.0	0.03	24.4	16.4	4.0	4.0
10:01	11:00	242.2	35.0	25.0	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	99.5	103.2	R	17.5	R	30.9	854.0	39.0	815.0	0.03	25.6	15.6	5.0	5.0
11:01	12:00	247.1	35.0	25.0	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	105.1	103.2	R	17.5	R	30.9	864.5	39.0	825.5	0.03	25.9	15.9	5.0	5.0
12:01	13:00	245.6	40.0	LL	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	17.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	17.5	R	30.9	846.1	39.0	807.1	0.03	25.4	20.4	5.0	0.0
13:01	14:00	246.7	35.0	LL	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	17.5	R	30.9	827.2	39.0	788.2	0.03	24.8	19.8	5.0	0.0
14:01	15:00	246.8	35.0	LL	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	17.5	R	41.2	837.6	41.0	796.6	0.03	25.1	20.1	5.0	0.0
15:01	16:00	246.4	50.0	LL	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	17.5	R	41.2	852.2	41.0	811.2	0.03	25.6	20.6	5.0	0.0
16:01	17:00	240.5	50.0	15.0	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	2.0	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	17.5	R	41.2	861.3	39.0	822.3	0.03	25.8	16.8	5.0	4.0
17:01	18:00	244.5	69.8	50.0	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	6.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	30.0	17.5	7.4	41.2	975.0	42.0	933.0	0.03	29.3	21.3	3.0	5.0
18:01	18:15	247.6	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	9.7	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1082.7	79.0	1003.7	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
18:16	18:30	250.6	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	16.0	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1118.2	79.0	1039.2	0.02	22.4	16.4	3.0	3.0
18:31	18:45	249.6	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1124.5	79.0	1045.5	0.02	22.5	16.5	3.0	3.0
18:46	19:00	247.7	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	10.0	RF	M	M	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1109.3	79.0	1030.3	0.02	22.2	16.2	3.0	3.0
19:01	19:15	248.0	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	8.0	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1107.6	79.0	1028.6	0.02	22.2	16.2	3.0	3.0
19:16	19:30	250.7	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1102.3	79.0	1023.3	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0
19:31	19:45	249.6	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	R	12.3	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1087.3	79.0	1008.3	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:46	20:00	248.7	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1074.1	79.0	995.1	0.02	21.5	15.5	3.0	3.0
20:01	20:15	251.2	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	60.0	17.5	7.4	41.2	1031.7	67.0	964.7	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
20:16	20:30	242.7	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	60.0	17.5	7.4	41.2	1023.2	67.0	956.2	0.02	20.5	14.5	3.0	3.0
20:31	20:45	254.0	69.8	42.1	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	17.5	R	30.9	943.7	67.0	876.7	0.02	18.9	12.9	3.0	3.0
20:46	21:00	251.4	69.8	42.1	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	110.7	103.2	R	17.5	R	30.9	941.1	67.0	874.1	0.02	18.8	12.8	3.0	3.0
21:01	22:00	254.1	48.0	10.0	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	4.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	IN	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	19.4	125.1	R	103.2	R	17.5	R	30.9	771.2	35.0	736.2	0.02	15.4	10.4	5.0	0.0
22:01	23:00	239.9	LL	LL	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	4.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	4.0	RF	R	R	R	10.0	IN	R	R	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	20.6	610.3	14.0	596.3	0.04	24.4	24.4	0.0	0.0
23:01	24:00	243.3	LL	LL	13.6	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	4.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	4.0	RF	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	M	RF	R	125.1	R	25.0	R	17.5	R	20.6	525.5	14.0	511.5	0.04	21.0	21.0	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS	ESPERANZA 6	0.0	A	24.0	HORAS
CONCEPCIÓN	0.0	A	24.0	HORAS	SANTA ANA	0.0	A	24.0	HORAS
		A		HORAS					
		A		HORAS					
		A		HORAS					

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U5, U6, U8	0.0	A	24.0	HORAS
ESCUINTLA VAPOR 2	0.0	A	24.0	HORAS
		A		HORAS
PALMAS 2	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 08:42

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL