



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO  
JUEVES 17 DE OCTUBRE 2002

JURUN MARINALA: SIN DESPACHO DE AGUA DE 07:00 A 11:00 HORAS POR TRABAJOS DE DESAZOLVAMIENTO  
REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGIA	CHX 275 55.8 5974	AGU 80 29.1 721	JUR 60 19.4 329	LES 14 6.8 245	SMA 6 1.9 139	POR 2 1.9 46	M 2 4.2	RBO 10 9.7 59	SEC 15 14.6 350	PAS 12 5.8 177	MTZ 10.2 9.903 238	SIS 3.8 3.7 89	PVE 8 3.9 187	G3 44 17 25	G5 30 15.5 26	EVAP 35 23.3 0	ORZ 24 0 492	LVA 20 20.1 211	LVAP 24 11.7 0	TG1 10 9.7 0	TG2 17 16.5 0	TG4 27 26.2 0	W1 15.3 14.9 238	W2 15.3 14.9 268	W3 15.3 14.9 238	W4 5.3 5.2 238	W5 5.3 5.2 125	GAS 24 23.3 0	PNT 39.0 27.5	CON 25.0 24	MAG 15.4 0	LUN 30.0 23.1	MTI 20.0 16.5	SAA 35.0 23.7	TUL 12.5 5	TDL 20 20	SJO 128.9 108.3	ENR 114 108.3	ESP 124 124	TAM 80 80	SID1 19 19	SID2 18 15.2	GEN 42.4 42.4	GEN 1543 1327.7	DEM INT 366	DEM SNI 17122	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)				
																																																	CHX	AGU	JUR		
00:01	01:00	251.6	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	102.3	R	R	R	R	R	10.3	456.2	-26.0	482.2	0.04	18.2	18.2	0.0	0.0
01:01	02:00	242.1	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	120.9	R	R	R	R	R	10.3	465.3	-12.0	477.3	0.04	18.6	18.6	0.0	0.0
02:01	03:00	242.8	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	102.3	R	R	R	R	R	10.3	447.4	-12.0	459.4	0.04	17.9	17.9	0.0	0.0
03:01	04:00	247.0	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	96.5	R	R	R	R	R	10.3	445.8	-29.0	474.8	0.04	17.8	17.8	0.0	0.0
04:01	05:00	247.0	LL	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	11.4	R	17.5	R	20.6	513.6	-36.0	549.6	0.04	20.5	20.5	0.0	0.0
05:01	06:00	243.8	35.0	LL	13.6	5.8	1.9	1.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	R	R	IN	R	R	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	72.4	R	17.5	R	20.6	606.4	-36.0	642.4	0.03	18.2	16.2	2.0	0.0
06:01	07:00	255.8	35.0	LL	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	71.5	R	17.5	R	20.6	671.3	-16.0	687.3	0.03	20.1	18.1	2.0	0.0	
07:01	08:00	252.4	35.0	15.0	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	R	103.2	R	17.5	R	30.9	729.4	24.0	705.4	0.03	21.9	12.9	5.0	4.0	
08:01	09:00	251.9	35.0	15.0	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	58.1	103.2	R	17.5	R	30.9	801.9	34.0	767.9	0.03	24.1	15.1	5.0	4.0	
09:01	10:00	251.9	35.0	15.0	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	58.4	103.2	R	17.5	R	30.9	802.2	34.0	768.2	0.03	24.1	15.1	5.0	4.0	
10:01	11:00	251.9	35.0	25.0	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	64.5	103.2	R	17.5	R	30.9	837.8	39.0	798.8	0.03	25.1	15.1	5.0	5.0	
11:01	12:00	251.0	35.0	15.0	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	9.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	82.8	103.2	R	17.5	R	30.9	834.7	39.0	795.7	0.03	25.0	16.0	5.0	4.0	
12:01	13:00	247.4	35.0	LL	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	9.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	85.1	103.2	R	17.5	R	30.9	818.4	39.0	779.4	0.03	24.6	19.6	5.0	0.0	
13:01	14:00	247.6	35.0	LL	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	68.6	103.2	R	17.5	R	30.9	812.6	34.0	778.6	0.03	24.4	19.4	5.0	0.0	
14:01	15:00	247.9	35.0	LL	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	58.8	103.2	R	17.5	R	30.9	803.1	37.0	766.1	0.03	24.1	19.1	5.0	0.0	
15:01	16:00	248.3	35.0	LL	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	46.8	103.2	R	17.5	R	30.9	791.5	19.0	772.5	0.03	23.7	18.7	5.0	0.0	
16:01	17:00	252.2	35.0	10.0	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	35.8	103.2	R	17.5	R	30.9	794.4	13.0	781.4	0.03	23.8	14.8	5.0	4.0	
17:01	18:00	245.3	69.8	25.0	6.8	5.8	1.9	2.0	1.0	14.6	7.0	9.9	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	110.7	103.2	27.1	17.5	7.4	41.2	957.0	19.0	938.0	0.03	28.7	21.7	3.0	4.0	
18:01	18:15	252.0	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	R	R	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	110.7	103.2	63.9	17.5	7.4	41.2	1051.3	59.0	992.3	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0	
18:16	18:30	248.4	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1088.7	59.0	1029.7	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0	
18:31	18:45	229.6	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1086.4	59.0	1027.4	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0	
18:46	19:00	231.2	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1088.0	59.0	1029.0	0.02	21.8	15.8	3.0	3.0	
19:01	19:15	244.2	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	M	RF	M	M	RF	R	125.1	110.7	103.2	73.4	17.5	7.4	41.2	1101.0	78.0	1023.0	0.02	22.0	16.0	3.0	3.0	
19:16	19:30	249.1	69.8	55.2	13.6	5.8	1.9	2.0	9.7	14.6	12.0	10.0	3.7	7.8	16.5	15.0	M	20.5	19.5	RF	R	1																															