



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDESPACHO # 1

SABADO 19 DE OCTUBRE 2002

INDISPONIBILIDAD DE ORZUNIL A PARTIR DE LAS 00:00

Intercambio

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Main data table with columns for time slots (DE, A), power units (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS, PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL, TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN), and reserve/operational status (GEN SNI, DEM INT, DEM SNI, % RESERVA, TOTAL RESERVA, Asignación de la reserva operativa (MW)).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA. MANTENIMIENTO PROGRAMADO: ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 1.0 A 2.0 HORAS.

SOMBREADO: GENERACION FORZADA. INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS, EL SALTO 1 0.0 A 24.0 HORAS, SIDEGLUA US, U8 0.0 A 24.0 HORAS, ESCUINTLA VAPOR 2 0.0 A 24.0 HORAS, CONCEPCION 0.0 A 24.0 HORAS.

Hora: 08:21

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL