AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 25 DE OCTUBRE 2002

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543								
POT. DISP.		263	75	60	14	5	2	4	10	15	12	10.2	3.8	3.3	17	0	0	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	0	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	108.3	124	80	19	15.2	42.4	1322.7								
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.90	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3									
ENERGIA		5927	712	325	179	75	46	42	59	331	118	166	62	97	34	40	0	456	183	0	9	17	0	355	0	322	355	123	14	0	0	0	0	0	0	0	358	3002	1784	2130	401	420	144	690	18977	1815	17162					
DE	A																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	01:00	245.9	LL	LL	4.0	3.0	1.9	1.0	1.0	13.8	4.0	5.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	R	125.1	R	18.5	R	17.5	R	10.3	528.5	56.0	472.5	0.04	21.1	21.1	0.0	0.0
01:01	02:00	246.1	LL	LL	4.0	3.0	1.9	1.0	1.0	13.8	4.0	5.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	R	125.1	R	12.8	R	17.5	R	10.3	523.0	53.0	470.0	0.04	20.9	20.9	0.0	0.0
02:01	03:00	246.8	LL	LL	4.0	3.0	1.9	1.0	1.0	13.8	4.0	5.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	9.4	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	R	125.1	R	R	R	17.5	R	10.3	505.4	53.0	452.4	0.04	20.2	20.2	0.0	0.0
03:01	04:00	245.2	LL	LL	4.0	3.0	1.9	1.0	1.0	13.8	4.0	5.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	R	125.1	R	36.6	R	17.5	R	10.3	545.9	53.0	492.9	0.04	21.8	21.8	0.0	0.0
04:01	05:00	242.7	LL	LL	4.0	3.0	1.9	1.0	1.0	13.8	4.0	5.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	R	125.1	R	101.3	R	17.5	R	10.3	608.1	53.0	555.1	0.04	24.3	24.3	0.0	0.0
05:01	06:00	247.6	17.2	LL	7.0	3.0	1.9	1.0	1.0	13.8	4.0	5.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	64.3	103.2	R	17.5	R	10.3	718.8	78.0	640.8	0.03	21.6	19.4	2.2	0.0
06:01	07:00	249.2	35.0	LL	7.0	3.0	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	71.8	103.2	R	17.5	R	20.6	759.0	85.0	674.0	0.03	22.8	17.8	5.0	0.0
07:01	08:00	247.8	35.0	LL	7.0	4.5	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	R	17.5	R	30.4	807.7	95.0	712.7	0.03	24.2	19.2	5.0	0.0
08:01	09:00	251.0	44.0	25.0	10.0	M	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	R	17.5	11.1	41.2	865.3	101.0	764.3	0.03	26.0	16.0	5.0	5.0
09:01	10:00	250.3	20.0	15.0	10.0	M	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	25.0	17.5	11.1	41.2	855.6	77.0	778.6	0.03	25.7	16.7	5.0	4.0
10:01	11:00	245.8	20.0	10.0	10.0	M	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	15.1	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	38.8	17.5	11.1	41.2	873.0	77.0	796.0	0.03	26.2	21.2	5.0	0.0
11:01	12:00	245.2	37.7	10.0	10.0	M	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	38.8	17.5	11.1	41.2	894.5	77.0	817.5	0.03	26.8	21.8	5.0	0.0
12:01	13:00	245.8	35.0	10.0	7.0	4.5	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	19.0	17.5	11.1	41.2	874.1	77.0	797.1	0.03	26.2	21.2	5.0	0.0
13:01	14:00	246.6	54.5	LL	7.0	4.5	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	R	17.5	11.1	41.2	847.9	77.0	770.9	0.03	25.4	20.4	5.0	0.0
14:01	15:00	246.0	41.5	LL	7.0	4.5	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	R	17.5	11.1	41.2	834.3	69.0	765.3	0.03	25.0	21.0	4.0	0.0
15:01	16:00	245.7	49.4	LL	7.0	4.5	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	R	17.5	11.1	41.2	841.9	83.0	758.9	0.03	25.3	21.3	4.0	0.0
16:01	17:00	245.6	20.0	LL	7.0	4.5	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	2.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	32.8	17.5	11.1	41.2	845.2	77.0	768.2	0.03	25.4	21.4	4.0	0.0
17:01	18:00	244.0	69.8	51.0	7.0	4.5	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	7.0	2.6	4.0	10.0	15.0	IN	19.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1016.4	83.0	933.4	0.03	30.5	22.5	3.0	5.0
18:01	18:15	251.3	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	4.2	16.5	15.0	IN	19.0	19.5	RF	R	16.5	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1086.9	91.0	995.9	0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
18:16	18:30	250.6	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	4.2	16.5	15.0	IN	19.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1119.2	91.0	1028.2	0.02	22.4	16.4	3.0	3.0
18:31	18:45	247.6	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	4.2	16.5	15.0	IN	19.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1116.2	91.0	1025.2	0.02	22.3	16.3	3.0	3.0
18:46	19:00	250.9	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	4.2	16.5	15.0	IN	19.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	10.9	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1107.1	91.0	1016.1	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
19:01	19:15	251.4	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	4.2	16.5	15.0	IN	19.0	19.5	RF	7.5	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1078.0	67.0	1011.0	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:16	19:30	251.6	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	4.2	15.0	15.0	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1069.2	67.0	1002.2	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
19:31	19:45	252.0	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	4.2	R	12.0	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	71.8	17.5	11.1	41.2	1051.6	67.0	984.6	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
19:46	20:00	252.2	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	12.0	10.0	2.6	4.2	R	R	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	70.8	17.5	11.1	41.2	1038.8	67.0	971.8	0.02	20.8	14.8	3.0	3.0
20:01	20:15	252.4	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	4.2	R	R	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	65.8	17.5	11.1	41.2	1032.0	91.0	941.0	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
20:16	20:30	252.9	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	4.2	R	R	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	40.1	17.5	11.1	41.2	1006.8	91.0	915.8	0.02	20.1	14.1	3.0	3.0
20:31	20:45	253.3	69.8	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	4.2	R	R	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	20.0	17.5	11.1	41.2	987.1	91.0	896.1	0.02	19.7	13.7	3.0	3.0
20:46	21:00	254.1	45.0	55.2	13.6	4.5	1.9	2.0	9.7	13.8	10.0	10.0	2.6	4.2	R	R	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	110.6	103.2	R	17.5	11.1	41.2	943.1	91.0	852.1	0.02	18.9	12.9	3.0	3.0
21:01	22:00	253.0	15.0	38.2	7.0	3.0	1.9	2.0	9.7	13.8	4.0	10.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	M	14.9	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	50.0	103.2	R	17.5	R	20.6	788.4	68.0	720.4	0.02	15.8	13.8	0.0	2.0
22:01	23:00	239.9	15.0	LL	4.0	3.0	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	6.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	9.0	RF	R	R	R	12.0	M	M	12.0	3.0	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	19.4	125.1	49.8	103.2	R	17.5	R	10.3	677.5	98.0	579.5	0.04	27.1	27.1	0.0	0.0
23:01	24:00	242.1	LL	LL	4.0	3.0	1.9	2.0	1.0	13.8	4.0	6.0	2.6	4.0	R	R	IN	19.0	4.0	RF	R	R	R	14.9	M	M	14.9	5.2	R	RF	IN	IN	RF	IN	M	RF	8.8	125.1	R	103.2	R	17.5	R	10.3	607.3	76.0	531.3	0.04	24.3	24.3	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.0	HORAS						
PALMAS (LAV. DE TURBOS.)	22.0	A	23.3	HORAS	SANTA ANA	0.0	A	24.0	HORAS	
PALMAS 2	0.0	A	24.0	HORAS	ESPERANZA 4	0.0	A	24.0	HORAS	
PALMAS 3	22.0	A	24.0	HORAS		0.0	A	18.0	HORAS	
ENRON 9	22.0	A	24.0	HORAS						

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO 1	0.0	A	24.0	HORAS
SIDEGUA U5, U8	0.0	A	24.0	HORAS
ESCUINTLA VAPOR 2	0.0	A	24.0	HORAS
CONCEPCIÓN	0.0	A	24.0	HORAS
SANTA MARIA U2	0.0	A	17.0	HORAS

Hora: 08:26

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL