



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE ESPACHO
MARTES 03 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

TAMPA: ENERGÍA 310 MWH

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA.

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGIA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)			
																																																	CHX	AGU	JUR	
00:01	01:00	85.3	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.4	R	10.3	480.6	10.0	470.6	0.04	19.2	19.2	0.0	0.0
01:01	02:00	91.7	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	R	125.1	R	85.9	R	18.4	R	10.3	469.7	4.0	465.7	0.04	18.8	18.8	0.0	0.0
02:01	03:00	79.5	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	R	125.1	R	85.9	R	18.4	R	10.3	457.5	6.0	451.5	0.04	18.3	18.3	0.0	0.0
03:01	04:00	79.0	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	R	125.1	R	101.6	R	18.4	R	10.3	472.7	4.0	468.7	0.04	18.9	18.9	0.0	0.0
04:01	05:00	81.6	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	13.6	120.4	R	18.4	R	20.6	537.4	6.0	531.4	0.04	21.5	21.5	0.0	0.0
05:01	06:00	92.2	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	656.8	10.0	646.8	0.03	19.7	19.7	0.0	0.0
06:01	07:00	93.8	20.0	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	30.9	672.8	15.0	657.8	0.03	20.2	15.2	5.0	0.0
07:01	08:00	113.1	20.0	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	30.9	692.1	15.0	677.1	0.03	20.8	15.8	5.0	0.0
08:01	09:00	182.3	20.0	22.0	3.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	30.9	786.3	58.0	728.3	0.03	23.6	16.6	5.0	2.0
09:01	10:00	207.4	20.0	24.0	4.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	30.9	814.4	78.0	736.4	0.03	24.4	15.4	5.0	4.0
10:01	11:00	218.3	40.0	24.0	4.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	41.2	875.1	94.0	781.1	0.03	26.3	17.3	5.0	4.0
11:01	12:00	226.8	40.0	24.0	4.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	41.2	883.6	94.0	789.6	0.03	26.5	17.5	5.0	4.0
12:01	13:00	220.9	27.0	15.0	4.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	41.2	855.7	94.0	761.7	0.03	25.7	18.7	3.0	4.0
13:01	14:00	223.0	27.0	37.0	3.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	30.9	854.0	92.0	762.0	0.03	25.6	21.6	3.0	1.0
14:01	15:00	227.0	40.0	51.0	3.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	30.9	885.0	99.0	786.0	0.03	26.6	18.6	5.0	3.0
15:01	16:00	220.4	20.0	50.0	3.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	30.9	857.4	94.0	763.4	0.03	25.7	17.7	5.0	3.0
16:01	17:00	224.0	24.0	35.0	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	5.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	18.4	41.2	875.7	94.0	781.7	0.03	26.3	17.3	5.0	4.0
17:01	18:00	209.5	24.0	12.0	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	30.0	18.4	18.4	41.2	882.7	65.0	817.7	0.03	26.5	19.5	5.0	2.0
18:01	18:15	130.2	30.0	45.0	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	R	41.2	906.0	40.0	866.0	0.02	18.1	15.1	0.0	3.0
18:16	18:30	148.1	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	R	41.2	973.9	40.0	933.9	0.02	19.5	13.5	3.0	3.0
18:31	18:45	197.2	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	R	41.2	1023.0	40.0	983.0	0.02	20.5	14.5	3.0	3.0
18:46	19:00	212.1	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	R	41.2	1037.9	40.0	997.9	0.02	20.8	14.8	3.0	3.0
19:01	19:15	220.1	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	R	41.2	1045.9	40.0	1005.9	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
19:16	19:30	213.1	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	18.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	R	41.2	1038.9	40.0	998.9	0.02	20.8	14.8	3.0	3.0
19:31																																																				