AMM
www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIENRES 06 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

TAMPA: ENERGIA 310 MWH

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

		CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERV. OPERAT	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
POT. MAX.		275	80	60	14	6	2	2	10	15	12	10.5	3.8	8	44	30	35	24	20	24	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	39.0	25.0	15.4	30.0	20.0	35.0	12.5	20	128.9	114	124	80	19	18	42.4	1543							
POT. DISP.		255	60	60	14	4	2	4	10	0	4	10.2	3.8	2.2	17	16	24	9.5	20.1	12	10	17	27	15.3	15.3	15.3	15.3	5.3	24	27.5	24	0	23.1	16.5	23.7	5	20	128.9	114	106.2	80	19	15.2	42.4	1317.8						
POT. POR UNIDAD		55.8	29.1	19.4	6.8	1.9	1.9		9.7	14.6	5.8	9.903	3.7	3.9	17	15.5	23.3		20.1	11.7	9.7	16.5	26.2	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3							12.6	4.85	125.1	5.53	17.2	38.8	3.7	3.7	10.3								
ENERGIA		3706	524	213	87	58	46	0	56	372	201	197	79	96	0	0	0	415	163	0	0	0	0	328	355	355	355	123	0	0	0	0	0	0	481	0	388	3002	1936	2784	312	442	221	762	18053	1035	17018					
DE	A																																																				
00:01	01:00	83.6	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	110.0	R	18.4	R	10.3	487.7	4.0	483.7	0.04	19.5	19.5	0.0	0.0
01:01	02:00	83.2	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	95.0	R	18.4	R	10.3	472.3	4.0	468.3	0.04	18.9	18.9	0.0	0.0
02:01	03:00	78.8	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	95.0	R	18.4	R	10.3	467.9	4.0	463.9	0.04	18.7	18.7	0.0	0.0
03:01	04:00	83.7	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	110.0	R	18.4	R	10.3	487.8	4.0	483.8	0.04	19.5	19.5	0.0	0.0
04:01	05:00	83.6	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	3.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	10.0	120.4	R	18.4	R	20.6	537.8	4.0	533.8	0.04	21.5	21.5	0.0	0.0
05:01	06:00	81.2	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	99.5	120.4	R	18.4	R	20.6	631.9	4.0	627.9	0.03	19.0	19.0	0.0	0.0
06:01	07:00	104.2	15.0	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	685.8	9.0	676.8	0.03	20.6	20.6	0.0	0.0
07:01	08:00	144.4	15.0	LL	LL	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	726.0	17.0	709.0	0.03	21.8	21.8	0.0	0.0
08:01	09:00	208.0	20.0	LL	3.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	41.2	807.9	42.0	765.9	0.03	24.2	19.2	5.0	0.0
09:01	10:00	225.5	20.0	10.0	4.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	18.4	41.2	864.8	79.0	785.8	0.03	25.9	20.9	5.0	0.0
10:01	11:00	207.5	20.0	15.0	4.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	16.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**20.0**	18.4	18.4	41.2	877.8	84.0	793.8	0.03	26.3	17.3	5.0	4.0
11:01	12:00	213.7	25.0	20.0	4.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**20.0**	18.4	18.4	41.2	897.5	83.0	814.5	0.03	26.9	22.9	4.0	0.0
12:01	13:00	200.4	20.0	10.0	4.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	18.4	41.2	849.2	89.0	760.2	0.03	25.5	20.5	5.0	0.0
13:01	14:00	221.4	45.0	10.0	3.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	18.4	41.2	874.7	84.0	790.7	0.03	26.2	21.2	5.0	0.0
14:01	15:00	221.0	45.0	10.0	3.0	2.0	1.9	LL	2.0	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	18.4	41.2	875.8	83.0	792.8	0.03	26.3	21.3	5.0	0.0
15:01	16:00	207.5	20.0	10.0	3.0	2.0	1.9	LL	0.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	18.4	41.2	835.8	81.0	754.8	0.03	25.1	20.1	5.0	0.0
16:01	17:00	227.2	20.0	LL	LL	2.0	1.9	LL	2.0	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	18.4	41.2	844.0	84.0	760.0	0.03	25.3	20.3	5.0	0.0
17:01	18:00	218.7	LL	LL	5.0	2.0	1.9	LL	3.5	15.5	8.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	18.4	41.2	841.5	50.0	791.5	0.03	25.2	25.2	0.0	0.0
18:01	18:15	102.8	69.8	15.0	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	908.8	57.0	851.8	0.02	18.2	11.2	4.0	3.0
18:16	18:30	148.4	69.8	35.0	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	974.4	57.0	917.4	0.02	19.5	13.5	3.0	3.0
18:31	18:45	231.5	69.8	35.0	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	21.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	1058.5	57.0	1001.5	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
18:46	19:00	230.0	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	21.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	1077.2	57.0	1020.2	0.02	21.5	15.5	3.0	3.0
19:01	19:15	220.2	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	1066.4	61.0	1005.4	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
19:16	19:30	219.3	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	1065.5	61.0	1004.5	0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
19:31	19:45	211.8	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	1058.0	61.0	997.0	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:46	20:00	206.7	69.8	55.2	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	1052.9	61.0	991.9	0.02	21.1	15.1	3.0	3.0
20:01	20:15	191.6	69.8	45.0	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	1027.6	56.0	971.6	0.02	20.6	12.6	3.0	5.0
20:16	20:30	163.4	69.8	45.0	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	999.4	56.0	943.4	0.02	20.0	12.0	3.0	5.0
20:31	20:45	158.1	69.8	30.0	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	979.1	56.0	923.1	0.02	19.6	11.6	3.0	5.0
20:46	21:00	145.9	69.8	30.0	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	12.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**77.6**	18.4	18.4	41.2	966.9	56.0	910.9	0.02	19.3	11.3	3.0	5.0
21:01	22:00	79.9	50.0	LL	13.6	4.0	1.9	LL	9.7	15.5	7.0	10.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	**38.8**	18.4	R	41.2	788.9	45.0	743.9	0.02	15.8	10.8	5.0	0.0
22:01	23:00	87.8	LL	LL	LL	4.0	1.9	LL	1.0	15.5	7.0	6.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	R	12.0	12.0	12.0	3.0	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	99.5	103.2	R	18.4	R	20.6	593.0	1.0	592.0	0.04	23.7	23.7	0.0	0.0
23:01	24:00	87.1	LL	LL	LL	2.0	1.9	LL	1.0	15.5	7.0	6.0	3.3	4.0	R	R	RF	17.3	LL	RF	R	R	R	R	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	45.0	103.2	R	18.4	R	20.6	546.7	6.0	540.7	0.04	21.9	21.9	0.0	0.0

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA — SOMBREADO: GENERACION FORZADA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO:

ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS)	1.0	A	2.3	HORAS	LAS PALMAS 1	22.0	A	24.0	HORAS
VAPOR 2 CTE	0.0	A	24.0	HORAS	ESPERANZA 2	22.0	A	24.0	HORAS
ENRON 1	0.0	A	24.0	HORAS					
MADRE TIERRA	0.0	A	24.0	HORAS					
CONCEPCIÓN	0.0	A	24.0	HORAS					
LAS PALMAS LAVADO DE TURBOS	22.0	A	23.5	HORAS					

INDISPONIBILIDAD FORZADA:

ESCUINTLA GAS 2,4	0.0	A	24.0	HORAS
EL SALTO	0.0	A	24.0	HORAS

Hora: 07:59

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL