



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
LUNES 09 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

TAMPA: ENERGÍA 310 MWH

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA.

Intercambio

Main data table with columns for time slots (DE, A), power generation (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS), market status (PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL), and various reserves and operational metrics. Includes sub-headers for GEN, DEM, DEM, % RESERVA, TOTAL RESERVA OPERATIVA, and Asignación de la reserva operativa (MWH).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA. MANTENIMIENTO PROGRAMADO: ESPERANZA UNA UNIDAD (LAV. TURBOS) 1.0 A 2.3 HORAS, VAPOR 2 CTE 0.0 A 24.0 HORAS, ENRON 1 0.0 A 24.0 HORAS, MADRE TIERRA 0.0 A 24.0 HORAS, CONCEPCIÓN 0.0 A 24.0 HORAS.

SOMBREADO: GENERACION FORZADA. INDISPONIBILIDAD FORZADA: ESCUINTLA GAS 2.4 0.0 A 24.0 HORAS, EL SALTO 0.0 A 24.0 HORAS.

Hora: 09:24

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA OPERACIÓN EN TIEMPO REAL