



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE REDES PACHO No. 1  
VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

TAMPA: SIN RESTRICCIÓN

REGULACIÓN PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGÍA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	80.2	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	103.2	R	14.7	R	15.2	499.3	22.0	477.3	0.04	20.0	20.0	0.0	0.0
01:01	91.7	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	75.0	R	14.7	R	10.3	477.7	22.0	455.7	0.04	19.1	19.1	0.0	0.0
02:01	79.0	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	75.0	R	14.7	R	10.3	465.0	22.0	443.0	0.04	18.6	18.6	0.0	0.0
03:01	82.8	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	80.0	R	14.7	R	10.3	473.8	22.0	451.8	0.04	19.0	19.0	0.0	0.0
04:01	81.3	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	20.0	103.2	R	14.7	R	20.6	525.8	22.0	503.8	0.04	21.0	21.0	0.0	0.0
05:01	132.0	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	20.6	681.0	22.0	659.0	0.03	20.4	20.4	0.0	0.0
06:01	130.1	15.0	LL	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	708.0	22.0	686.0	0.03	21.2	21.2	0.0	0.0
07:01	181.3	20.0	10.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	774.2	42.0	732.2	0.03	23.2	18.2	5.0	0.0
08:01	212.7	20.0	15.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	820.6	58.0	762.6	0.03	24.6	15.6	5.0	4.0
09:01	212.5	25.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	844.4	55.0	789.4	0.03	25.3	16.3	5.0	4.0
10:01	210.3	45.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	862.2	66.0	796.2	0.03	25.9	21.9	0.0	4.0
11:01	226.0	45.0	38.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	891.4	80.0	811.4	0.03	26.7	20.7	0.0	6.0
12:01	174.4	45.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	831.3	68.0	763.3	0.03	24.9	20.9	0.0	4.0
13:01	204.8	45.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	856.7	70.0	786.7	0.03	25.7	21.7	0.0	4.0
14:01	197.3	45.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	12.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	851.2	75.0	776.2	0.03	25.5	21.5	0.0	4.0
15:01	201.1	30.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	12.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	840.0	74.0	766.0	0.03	25.2	21.2	0.0	4.0
16:01	141.1	30.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	776.0	57.0	719.0	0.03	23.3	19.3	0.0	4.0
17:01	131.8	30.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	30.9	766.7	22.0	744.7	0.03	23.0	19.0	0.0	4.0
18:01	207.3	20.0	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	R	14.7	R	41.2	888.4	65.0	823.4	0.02	17.8	11.8	3.0	3.0
18:16	210.7	20.0	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	60.0	14.7	R	41.2	951.8	65.0	886.8	0.02	19.0	13.0	3.0	3.0
18:31	203.8	69.1	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	77.6	14.7	18.4	41.2	1033.0	65.0	968.0	0.02	20.7	14.7	3.0	3.0
18:46	222.0	69.1	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	77.6	14.7	18.4	41.2	1051.2	65.0	986.2	0.02	21.0	15.0	3.0	3.0
19:01	221.3	69.1	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	19.5	RF	8.0	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	77.6	14.7	18.4	41.2	1058.5	58.0	1000.5	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:16	220.3	69.1	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	19.5	RF	8.0	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	R	125.1	105.1	103.2	77.6	14.7	18.4	41.2	1057.5	58.0	999.5	0.02	21.2	15.2	3.0	3.0
19:31	232.0	69.1	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	IN	M	21.0	19.5	RF	8.8	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF																		