



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGIA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Main data table with columns for time slots (DE, A), power units (CHX, AGU, JUR, etc.), and various operational metrics. Includes sub-tables for CHX, AGU, and JUR at the bottom of the main table.

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: Table listing maintenance events for units like ESPERANZA, ENRON, MADRE TIERRA, CONCEPCION, and ENRON 15, including start/end times and durations.

INDISPONIBILIDAD FORZADA: Table listing forced outages for units like ESCUINTLA GAS 24, EL SALTO, SIDEGUA US, and ESCUINTLA GAS 5, including start/end times and durations.

Hora: 10:27

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA
OPERACIÓN EN TIEMPO REAL