



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO  
MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGIA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	80.4	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	110.7	R	18.4	R	10.3	505.8	34.0	471.8	0.04	20.2	20.2	0.0	0.0
01:01	80.3	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	102.9	R	18.4	R	14.3	501.9	34.0	467.9	0.04	20.1	20.1	0.0	0.0
02:01	79.5	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	89.3	R	18.4	R	10.3	483.5	34.0	449.5	0.04	19.3	19.3	0.0	0.0
03:01	79.6	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	90.4	R	18.4	R	10.3	484.7	34.0	450.7	0.04	19.4	19.4	0.0	0.0
04:01	82.1	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	20.1	120.4	R	18.4	R	20.6	547.6	34.0	513.6	0.04	21.9	21.9	0.0	0.0
05:01	94.9	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	675.1	34.0	641.1	0.03	20.3	20.3	0.0	0.0
06:01	98.1	15.0	LL	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	696.9	25.0	671.9	0.03	20.9	20.9	0.0	0.0
07:01	93.8	20.0	10.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	707.6	29.0	678.6	0.03	21.2	16.2	5.0	0.0
08:01	170.4	24.0	29.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	807.2	64.0	743.2	0.03	24.2	14.2	5.0	5.0
09:01	200.4	24.0	40.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	848.2	90.0	758.2	0.03	25.4	15.4	5.0	5.0
10:01	226.9	35.0	50.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	R	30.9	915.2	116.0	799.2	0.03	27.5	17.5	5.0	5.0
11:01	226.9	35.0	50.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	921.2	119.0	802.2	0.03	27.6	17.6	5.0	5.0
12:01	215.6	35.0	50.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	904.9	116.0	788.9	0.03	27.1	17.1	5.0	5.0
13:01	218.3	24.0	45.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	891.6	114.0	777.6	0.03	26.7	16.7	5.0	5.0
14:01	222.3	24.0	45.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	900.6	119.0	781.6	0.03	27.0	17.0	5.0	5.0
15:01	229.4	24.0	45.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	907.7	119.0	788.7	0.03	27.2	17.2	5.0	5.0
16:01	225.1	45.0	25.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	12.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	901.4	109.0	792.4	0.03	27.0	17.0	5.0	5.0
17:01	223.6	45.0	40.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	12.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	914.9	78.0	836.9	0.03	27.4	17.4	5.0	5.0
18:01	230.1	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	985.1	100.0	885.1	0.02	19.7	13.7	3.0	3.0
18:16	232.9	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	66.5	18.4	10.5	30.9	1054.4	100.0	954.4	0.02	21.1	15.1	3.0	3.0
18:31	230.0	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	15.8	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1104.6	100.0	1004.6	0.02	22.1	16.1	3.0	3.0
18:46	231.0	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	10.0	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	74.3	18.4	10.5	30.9	1119.8	100.0	1019.8	0.02	22.4	16.4	3.0	3.0
19:01	227.4	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	10.0	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	20.0	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1116.2	100.0	1016.2	0.02	22.3	16.3	3.0	3.0
19:16	230.4	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	10.0	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	10.0	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1109.2	100.0	1009.2	0.02	22.2	16.2	3.0	3.0
19:31	229.3	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF</																																