



www.amm.org.gt

ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
MIÉRCOLES 18 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGÍA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)		
																																																	CHX	AGU	JUR
00:01	81.2	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	120.4	R	18.4	R	20.4	526.4	34.0	492.4	0.04	21.1	21.1	0.0	0.0
01:01	97.0	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.4	R	20.6	525.2	34.0	491.2	0.04	21.0	21.0	0.0	0.0
02:01	81.0	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	120.4	R	18.4	R	16.2	522.0	34.0	488.0	0.04	20.9	20.9	0.0	0.0
03:01	80.9	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	R	120.4	R	18.4	R	13.5	519.2	34.0	485.2	0.04	20.8	20.8	0.0	0.0
04:01	83.8	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	R	125.1	63.8	120.4	R	18.4	R	20.6	593.0	34.0	559.0	0.04	23.7	23.7	0.0	0.0
05:01	91.7	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	685.4	23.0	662.4	0.03	20.6	20.6	0.0	0.0
06:01	76.7	15.0	14.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	700.0	4.0	696.0	0.03	21.0	21.0	0.0	0.0
07:01	123.0	20.0	14.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	751.3	29.0	722.3	0.03	22.5	17.5	5.0	0.0
08:01	180.5	20.0	45.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	834.6	70.0	764.6	0.03	25.0	15.0	5.0	5.0
09:01	224.4	24.0	45.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	8.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	890.5	109.0	781.5	0.03	26.7	16.7	5.0	5.0
10:01	226.0	35.0	45.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	914.6	114.0	800.6	0.03	27.4	17.4	5.0	5.0
11:01	229.8	38.0	52.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	928.4	114.0	814.4	0.03	27.9	17.9	5.0	5.0
12:01	232.4	35.0	30.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	906.0	114.0	792.0	0.03	27.2	17.2	5.0	5.0
13:01	228.4	35.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	906.0	114.0	792.0	0.03	27.2	17.2	5.0	5.0
14:01	229.8	35.0	34.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	907.4	114.0	793.4	0.03	27.2	17.2	5.0	5.0
15:01	227.5	35.0	30.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	M	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	901.1	114.0	787.1	0.03	27.0	17.0	5.0	5.0
16:01	229.1	35.0	45.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9	903.4	114.0	789.4	0.03	27.1	17.1	5.0	5.0
17:01	226.9	35.0	40.0	13.6	5.0	1.9	LL	0.5	14.7	8.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	20.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9	935.0	81.0	854.0	0.03	28.1	18.1	5.0	5.0
18:01	195.8	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1028.4	100.0	928.4	0.02	20.6	14.6	3.0	3.0
18:16	230.0	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	6.4	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1095.2	100.0	995.2	0.02	21.9	15.9	3.0	3.0
18:31	228.9	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	R	15.0	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1126.0	100.0	1026.0	0.02	22.5	16.5	3.0	3.0
18:46	228.5	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	16.0	15.0	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1141.6	100.0	1041.6	0.02	22.8	16.8	3.0	3.0
19:01	218.7	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	16.0	15.0	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1131.8	95.0	1036.8	0.02	22.6	16.6	3.0	3.0
19:16	217.7	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12.0	10.0	1.7	3.3	16.0	15.0	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	23.3	RF	RF	RF	RF	RF	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1130.8	95.0	1035.8	0.02	22.6	16.6	3.0	3.0
19:31	226.3	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.7	12																																									