



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO
VIERNES 20 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGIA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	GEN	DEM	DEM	%	TOTAL	Asignación de la reserva operativa (MW)		
																																												SNI	INT	SNI	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA	RESERVA OPERATIVA	CHX	AGU
00:01	81.3	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	20.0	RF	R	125.1	9.5	120.4	R	18.4	R	20.6	18806	1689	17117	0.04	21.1	21.1	0.0	0.0
01:01	80.1	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	20.0	RF	R	125.1	R	103.2	R	18.4	R	19.6	1543			0.04	19.9	19.9	0.0	0.0
02:01	79.3	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	20.0	RF	R	125.1	R	91.3	R	18.4	R	10.3	1301.6			0.04	18.6	18.6	0.0	0.0
03:01	78.8	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	20.0	RF	R	125.1	R	80.9	R	18.4	R	10.3				0.04	18.6	18.6	0.0	0.0
04:01	81.9	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	20.0	RF	R	125.1	24.0	120.4	R	18.4	R	20.6				0.04	21.7	21.7	0.0	0.0
05:01	126.0	LL	LL	10.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	LL	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9				0.03	21.3	21.3	0.0	0.0
06:01	75.7	37.0	24.0	10.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	6.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9				0.03	21.8	12.8	5.0	4.0
07:01	152.7	35.0	24.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	6.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9				0.03	24.1	15.1	5.0	4.0
08:01	192.1	35.0	24.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	6.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9				0.03	25.3	16.3	5.0	4.0
09:01	228.6	35.0	40.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	R	18.4	10.5	30.9				0.03	27.1	17.1	5.0	5.0
10:01	205.4	35.0	40.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	15.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.03	27.6	17.6	5.0	5.0
11:01	214.9	35.0	40.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.03	28.0	18.0	5.0	5.0
12:01	177.5	35.0	40.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.03	26.6	16.6	5.0	5.0
13:01	198.8	20.0	40.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.03	26.8	16.8	5.0	5.0
14:01	199.5	15.0	35.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.03	26.5	22.5	0.0	4.0
15:01	201.8	35.0	35.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.03	27.2	18.2	5.0	4.0
16:01	155.2	35.0	35.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.03	25.8	16.8	5.0	4.0
17:01	177.7	35.0	40.0	11.0	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	6.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	10.0	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.03	26.6	16.6	5.0	4.0
18:01	159.3	35.0	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	38.8	18.4	10.5	30.9				0.02	18.4	12.4	3.0	3.0
18:16	185.2	35.0	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9				0.02	19.6	13.6	3.0	3.0
18:31	223.4	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	R	10.0	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9				0.02	21.3	15.3	3.0	3.0
18:46	227.4	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	8.0	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9				0.02	21.7	15.7	3.0	3.0
19:01	222.5	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	8.0	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9				0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:16	221.5	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	8.0	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9				0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:31	232.4	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R	M	21.0	19.5	RF	9.7	16.5	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	23.0	RF	19.4	125.1	105.1	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9				0.02	21.8	15.8	3.0	3.0
19:46	225.5	69.8	55.2	13.6	5.0	1.9	LL	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	3.3	R	R																																				