



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

REDESPACHO No. 2
MARTES 24 DE SEPTIEMBRE 2002
REDESPACHO POR CONDICIONES DE EMBALSE LLENO EN JURUN MARINALA

QUIXAL: ENERGIA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

Table with columns for time slots (DE, A), power generation (CHX, AGU, JUR, LES, SMA, POR, M, RBO, SEC, PAS, MTZ, SIS, PVE, G3, G5, EVAP, ORZ, LVA, LVAP, TG1, TG2, TG4, W1, W2, W3, W4, W5, GAS), status (PNT, CON, MAG, LUN, MTI, SAA, TUL), reserves (TDL, SJO, ENR, ESP, TAM, SID1, SID2, GEN), and operational metrics (% RESERVA OPERATIVA, TOTAL RESERVA OPERATIVA, Asignación de la reserva operativa (MW)).

OBSERVACIONES: M=MANTENIMIENTO, LL=LLENANDO, R=RESERVA, IN=INDISPONIBLE, SIN=SIN INFORMACION, RF=RESERVA FRIA

MANTENIMIENTO PROGRAMADO: Table listing maintenance events for units like ESPERANZA 1, VAPOR 2, ENRON 15, MADRE TIERRA, CONCEPCION, GENOR 2 with details on hours and status.

SOMBREADO: GENERACION FORZADA

INDISPONIBILIDAD FORZADA: Table listing forced outages for units like ESCUINTLA GAS 2, EL SALTO, SIDEQUA US, ESCUINTLA GAS 5, SIDEQUA U6 with details on hours and status.

Hora: 14:12

CENTRO DE DESPACHO DE CARGA OPERACION EN TIEMPO REAL