



ADMINISTRADOR DEL MERCADO MAYORISTA

PROGRAMA DE DESPACHO  
LUNES 30 DE SEPTIEMBRE 2002

QUIXAL: ENERGÍA MÁXIMA SEGÚN PROGRAMA. VERIFICAR QUE SE CUMPLA META.

REGULACION PRIMARIA: LOS GENERADORES DEBEN MANTENER COMO RESERVA REGULANTE UN 3% DE LA POTENCIA GENERADA

Intercambio

POT. MAX. POT. DISP. POT. POR UNIDAD ENERGIA	CHX	AGU	JUR	LES	SMA	POR	M	RBO	SEC	PAS	MTZ	SIS	PVE	G3	G5	EVAP	ORZ	LVA	LVAP	TG1	TG2	TG4	W1	W2	W3	W4	W5	GAS	PNT	CON	MAG	LUN	MTI	SAA	TUL	TDL	SJO	ENR	ESP	TAM	SID1	SID2	GEN	DEM SNI	DEM INT	DEM SNI	% RESERVA OPERATIVA	TOTAL RESERVA OPERATIVA MW	Asignación de la reserva operativa (MW)					
																																																	CHX	AGU	JUR			
00:01	01:00	76.0	15.0	LL	6.8	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	53.0	R	18.4	R	20.6	395.9	-5.0	400.9	0.04	15.8	15.8	0.0	0.0		
01:01	02:00	76.2	15.0	LL	6.8	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	55.9	R	18.4	R	20.6	399.0	-5.0	404.0	0.04	16.0	16.0	0.0	0.0		
02:01	03:00	76.1	15.0	LL	6.8	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	53.4	R	18.4	R	20.6	396.4	-5.0	401.4	0.04	15.9	15.9	0.0	0.0		
03:01	04:00	76.5	15.0	LL	6.8	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	63.9	R	18.4	R	20.6	407.3	-5.0	412.3	0.04	16.3	16.3	0.0	0.0		
04:01	05:00	73.8	20.0	LL	6.8	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	R	14.9	R	R	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	118.8	R	18.4	R	20.6	464.5	-5.0	469.5	0.04	18.6	13.6	5.0	0.0		
05:01	06:00	123.0	20.0	LL	6.8	5.0	1.9	1.0	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	120.4	R	18.4	R	30.9	570.3	-5.0	575.3	0.03	17.1	12.1	5.0	0.0		
06:01	07:00	117.8	40.0	LL	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	33.0	R	18.4	R	30.9	636.5	15.0	621.5	0.03	19.1	14.1	5.0	0.0		
07:01	08:00	144.5	40.0	15.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	66.0	R	18.4	R	30.9	711.2	55.0	656.2	0.03	21.3	12.3	5.0	4.0		
08:01	09:00	204.6	40.0	30.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	819.9	73.0	746.9	0.03	24.6	14.6	5.0	5.0		
09:01	10:00	205.2	45.0	30.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	825.5	73.0	752.5	0.03	24.8	13.8	6.0	5.0		
10:01	11:00	235.3	45.0	35.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	860.6	78.0	782.6	0.03	25.8	16.8	5.0	4.0		
11:01	12:00	237.6	55.0	35.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	872.9	78.0	794.9	0.03	26.2	17.2	5.0	4.0		
12:01	13:00	213.3	55.0	15.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	828.6	78.0	750.6	0.03	24.9	15.9	5.0	4.0		
13:01	14:00	233.3	55.0	15.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	848.6	78.0	770.6	0.03	25.5	16.5	5.0	4.0		
14:01	15:00	228.3	55.0	25.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	853.6	78.0	775.6	0.03	25.6	15.6	5.0	5.0		
15:01	16:00	203.3	40.0	25.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	813.6	62.0	751.6	0.03	24.4	14.4	5.0	5.0		
16:01	17:00	198.8	40.0	30.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	R	30.9	814.1	57.0	757.1	0.03	24.4	14.4	5.0	5.0		
17:01	18:00	224.0	60.0	40.0	6.8	5.0	1.9	LL	1.0	14.0	3.5	4.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	M	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	99.6	R	18.4	10.5	30.9	879.8	30.0	849.8	0.03	26.4	16.4	5.0	5.0		
18:01	18:15	240.4	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	16.4	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	105.2	R	120.4	67.1	18.4	10.5	30.9	1045.3	72.0	973.3	0.02	20.9	14.9	3.0	3.0
18:16	18:30	231.9	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	8.0	10.6	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	105.2	R	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1069.0	72.0	997.0	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
18:31	18:45	231.8	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	8.0	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	105.2	R	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1073.3	72.0	1001.3	0.02	21.5	15.5	3.0	3.0
18:46	19:00	240.3	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	8.0	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	105.2	R	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1081.8	72.0	1009.8	0.02	21.6	15.6	3.0	3.0
19:01	19:15	239.6	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	R	15.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	105.2	R	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1073.1	72.0	1001.1	0.02	21.5	15.5	3.0	3.0
19:16	19:30	239.6	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	R	14.0	M	21.0	19.5	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M	RF	RF	R	125.1	R	105.2	R	120.4	77.6	18.4	10.5	30.9	1072.1	72.0	1000.1	0.02	21.4	15.4	3.0	3.0
19:31	19:45	240.5	72.8	55.2	13.6	5.0	1.9	2.0	9.7	14.0	12.0	10.0	1.7	7.8	R	R	M	21.0	11.1	RF	R	R	R	14.9	14.9	14.9	14.9	5.2	R	RF	M	RF	RF	M</																				